

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 725 422 143

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

**„CENTRUM TŘEBOŇSKÉHO RYBNÍKÁŘSKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ
ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO“****Dotaz č. 1**

Upozorňujeme zadavatele, že na WC pro invalidy jsou kresleny madla, ale ve výkazu tyto položky chybí. Žádáme o prověření, případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

Požadujeme dodržet výkaz výměr.

Dotaz č. 2

Dále na WC pro invalidy by mělo být oddálené splachování, to také ve výkazu výměr chybí, žádáme o prověření, případné doplnění.

Odpověď:

Požadujeme dodržet výkaz výměr.

Dotaz č. 3

Žádáme o stanovení referenčního výrobku, nebo přímo určit cenu níže uvedených položek, jelikož dle popisu v technické zprávě může být cena za tyto položky značně rozdílná. (pro někoho je nadstandard 500Kč/m² pro někoho ani 2500Kč/m² nestačí)

429	597	Keramická dlažba	m ²	54,26
465	597	Kalibrované velkoformátové desky	m ²	161,21

Výňatek z technické zprávy:

Stěny v sociálním zázemí a v určených prostorách budou obloženy keramickým obkladem. Navrženy jsou velkoformátové kalibrované keramické obklady – druh obkladu (tvar, barvu, velikost a způsob kladení) bude upřesněn v projektu interiéru a před realizací obkladů na základě výběru a odsouhlasení předložených vzorků generálním projektantem, investorem a zástupcem NPÚ. Počítá se s nadstandardními obklady v kalibrovaném velkoformátovém provedení ve špičkové kvalitě.

Odpověď:

Referenční výrobek nestanovujeme s ohledem na možný konflikt se zákonem o veřejných zakázkách. Pro vnitřní keramické obklady uvažovat rozměry jednotlivých kalibrovaných prvků min. 50x20 cm - viz

odpověď na dotaz č. 3 dodatečných informací 2. Dlažbu uvažujte o rozměrech cca 60x 90 cm, protiskluz R 9.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 23.12.2014

GPL - INVEST s.r.o.
Pobočka Strakonice
Povážská 358, 386 01 Strakonice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766



Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.