



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorátČ. j. **KRPC-5989-2/ČJ-2025-020306**

Jindřichův Hradec 21. ledna 2025

Počet listů: 1

**Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice****„Stavební úpravy ul. Valy“ v k. ú. Třeboň - ve stupni DUSP - vyjádření**

Na základě předložené žádosti ve výše uvedené věci, Vám dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, ve smyslu ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., sděluje.

Předmětem předložené PD jsou stavební úpravy ul. Valy v obci Třeboň (viz PD).

Dopravní inspektorát má k předloženému návrhu tyto připomínky:

1. Na DZ č. IZ 6a (Pěší zóna) vyznačit piktogram cyklisty místo textu.
2. Celou oblast označenou DZ č. IZ 6a „Pěší zóna“ řešit srozumitelně, homogenně a v souladu s požadavky TP 132 tak, jak bylo domluveno se silničním správním úřadem v Třeboni.
3. Nedoporučujeme umisťovat kovové sloupky, zejména ne do parkovacího stání před vchodem do budovy, toto řešit jiným vhodným způsobem.
4. Jednotlivá parkovací stání vyznačit pokud možno jinou barvou dlažby, kdy dle TP 132 se vodorovné ani svislé DZ uvnitř pěší zóny nepoužívá.
5. Parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce tělesně postižené upravit v souladu s požadavky vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, resp. ČSN 73 4001 (šíře 2, 50 m + 1,2 m + 2,50 m).

z r. por. Mgr. Bc. Lucie Dvořáková, DiS.
komisař DI

Nádražní 567
377 46 Jindř

Tel.: +420 974 235 237
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz

www.policie.cz

