

Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896

Veřejná zakázka: Oprava plochých střech LDA

V Třeboni dne 12. 6. 2025

Dodatečná informace č. 3

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky k § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
po konzultaci s dvěmi největšími výrobci PVC folií v ČR jsme konzultovali skladby střech, které máte navržené, ale bohužel neodpovídají klasifikaci Broof t3. V technických zprávách ke střechám je uvedeno, že zhotovitel doloží požární klasifikaci skladby Broof t3, což nejsme schopni doložit. Muselo by dojít k navýšení skladby střech o minerální vatu min. 40mm nebo EPS150S v min. tl.100mm. Pak bychom byly schopni Broof t3 doložit na celou skladbu střech.
Prosím o vyjádření. Přeji hezký den.

1. Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Zadavatele nepožaduje celé souvrství **skladby** s parametrem Broof t3.
Účastníci ve svých nabídkách doloží certifikáty, technické listy, definované v příloze zadávací dokumentace **Minimální technické standardy materiálů.**

2. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 6. 2025, 10:00 hod.

Stanislav Kadlčík
investiční technik

Příloha:
Minimální technické standardy materiálů

Minimální technické standardy

hydroizolační povlak z fólie

geotextilie

skelný vlies

HYDROIZOLAČNÍ POVLAK Z FÓLIE

Vlastnosti dle CSN EN 13956	Hodnota	Tolerance	Zkušební metoda
Efektivní tloušťka	min. 1,8 mm	-5/+10%	EN 1849-2
Chování při vnějším požáru na skladbě dle VV	BROOF(t3)	-	ENV1187 EN 13501-5
Vodotěsnost	vyhovuje	-	EN 1928(B)
Pevnost v tahu (podélná/příčná)	≥1100/1000 N/50mm	-	EN 12311-2 (A)
Tažnost	≥15 %	-	EN 12311-2 (A)
Odolnost proti protrhávání	≥200 N	-	EN 12310-2
Odolnost proti odlupování ve spojích	≥ 300 N/50 mm		EN 12316-2
Smyková odolnost ve spojích	≥ 800 N/50 mm		EN 12317-2
Expozice UV zářením, teplo a voda (5000 hodin)	Třída 0	-	EN 1297
Rozměrová stálost	< 0,5 %	-	EN 1107-2
Ohebnost za nízkých teplot	<-25°C	-	EN 495-5
Odolnost proti krupobití (tvrdý/měkký)	1,8 mm: > 25 m/s	-	EN 13583

geotextilie

Parametr	Hodnota		Zkušební metoda
Plošná hmotnost	500 g/m ² (± 50 g/m ²)		EN ISO 9864
materiálové složení	100% polypropylen		-
tloušťka při tlaku 2 kPa	4,0 mm (± 0,50 mm)		EN ISO 9863-1

skelný vlies

Parametr	Hodnota		Zkušební metoda
Plošná hmotnost	120 g/m ² (±12 %)		EN ISO 9864