



S1-S2

- NOVÁ svítidla VO – typ/příkon – 15W viz. výpočet osvětlení
- stožár ocelový, žár. zinkovaný, třístupňový, výška svítidla v=5m
- stožár v zeleném pásu 0,7m od vozovky
- CYKY–J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kabely VO



S3-14

- NOVÁ svítidla VO – typ/příkon – 35W viz. výpočet osvětlení
- stožár ocelový, žár. zinkovaný, třístupňový UZB–8, výška svítidla v=8m
- obloukový výložník 2,5m
- stožár v zeleném pásu min. 0,7m od vozovky
- CYKY–J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kabely VO

D6-D7

S15-16

- demontáž stávajících svítidel a posunutí na nové body



- nový pilíř SS300 výměna za pilíř SS200

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOŽÁŘŮ VO NUTNO PŘI MONTÁŽI KONZULTOVAT SE SPRÁVCI VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ A SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTYČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

| | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| GEOINSTAL s.r.o. 9.května 2240 377 01 Jindř. Hradec | | Autorizoval : Ladislav Kašparů | Vypracoval: Ing. Jakub Kašparů |
| Akce: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni | | Investor: Město Třeboň | |
| | | Obec: Třeboň | |
| | | Stupeň PD: DPS, PDPS | |
| Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ–schéma | | Č. výkresu: S0-401-2 | Č. paré: |
| Měřítko: | Datum: 05.2025 | Arch. č.: | Dwg.: |