

Váš dopis ze dne: 10.04.2025

Naše značka: 025070255890

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

10.04.2025

WAY project s.r.o.

Jana Prágrová

Jarošovská č.p. 1126

377 01 Jindřichův Hradec II

**Třeboň parc. č. 1011/1, 1011/10, 1011/13, 1011/17, 1011/18, 1011/8, 1011/9, 1012, 1013/3, 1019, 1021/2, 1021/3, 1022/2, ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni (zákres sítí)**

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK a.s. je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna pouze k vydávání stanovisek k existenci sítí. Stanoviska k povolení záměru a jiné investiční činnosti stavebníků vydává společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti ČEVAK a.s. - [REDACTED] (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedený kontak - [REDACTED]. Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření dotčena data na vyzvání poskytne.
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru.**

S pozdravem

Ing. Vojtěch Jánošík  
referent vyjadřovací činnosti

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657  
zapsaná v OR u [REDACTED]  
oddíl B, v [REDACTED]

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Třeboň parc. č. 1011/1, 1011/10, 1011/13, 1011/17, 1011/18, 1011/8, 1011/9, 1012, 1013/3, 1019, 1021/2, 1021/3, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1022/7, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1026/5, 1026/6, 1026/7, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1036, 1037/1, 1038/1, 1038/2,

1039, 1079/2, 1085/3, 1085/4, 1085/5, 1098/1, 1098/31, 1098/32, 1098/4, 1098/5, 1977/1, 1977/13, 993/1, 993/11, 993/13, 993/2, 993/5, 993/6, 993/7

Přílohy: Mapa\_O25070255890.pdf