

Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896

Veřejná zakázka: Oprava plochých střech LDA

V Třeboni dne 1. 8. 2025

Dodatečná informace č. 1

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
po konzultaci s dvěma největšími výrobci PVC folií v ČR jsme konzultovali skladby střech, které máte navržené, ale bohužel neodpovídají klasifikaci Broof t3. V technických zprávách ke střechám je uvedeno, že zhotovitel doloží požární klasifikaci skladby Broof t3, což nejsme schopni doložit. Muselo by dojít k navýšení skaldby střech o minerální vatu min. 40mm nebo EPS150S v min. tl.100mm. Pak bychom byly schopni Broof t3 doložit na celou skladbu střech.

Prosím o vyjádření a prodloužení termínu odevzdání v návaznosti na odepsání dodatečných informací.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Projekt je navržen tak, že je v technické zprávě požadována „PVC-P fólie 1,8mm k mechanickému kotvení s použitím ke klasifikaci Broof(T3)“.
V položkovém rozpočtu je uvedena k nacenění položka „Protokol o požární klasifikaci skladby střechy Broof/T3“. Vybraný zhotovitel zajistí tento protokol pro konkrétně navrženou skladbu střechy.
Termín pro odevzdání nabídek zadavatel nemění.

Eva Uhlířová

Referentka investic a nákupu