



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- VÝTLAK KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ JINÉHO PROVOZOVATELE (dle ČEVAK, a.s., Č. B.)
- VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
- STL PLYNOVOD V SOUBĚHU S OPTICKÝM KABELM VE SPRÁVĚ BIOPLYN TŘEBOŇ, s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
- OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ VN (EG.D, a.s., BRNO)
- METALICKÉ SDĚLOVACÍ KABELY ZAMĚŘENÉ VE SPRÁVĚ CETIN, a.s., PRAHA
- SDĚLOVACÍ KABELY VE SPRÁVĚ PODA, a.s., OSTRAVA (V CHRÁNICČE BIOPLYN TŘEBOŇ)
- PODZEMNÍ SILOVÉ KABELY VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s.r.o.

VODOVOD, PŘÍPADNĚ OSTATNÍ SÍŤ, VE SPRÁVĚ REPROGEN, a.s., PLANÁ N/LUŽ., NEJSOU Z DŮVODU NEZNÁMÉ POLOHY ZAKRESLENY.

- NOVÁ svítidla VO – typ/příkon – 15W viz. výpočet osvětlení
- stožár ocelový, žr. zinkovaný, třístupňový, celková výška svítidla v=5m
- stožár u podezdívky, kontrola polohy podle vytýčení kabelů NN
- CYKY–J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kabely VO
- STÁVAJÍCÍ PILÍŘ SP 100, DO PILÍŘE ZATAHNOUT NOVÝ KABEL CYKY 4x10

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ VO NUTNO PŘI MONTÁŽI KONZULTOVAT SE SPRÁVCI VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ A SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍŤE VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

Souřadnicový systém s-JTSK.
Výškový systém Bpv.

GEOINSTAL s.r.o. 9.května 2240 377 01 Jindř. Hradec	Autorizoval : Ladislav Kašparů	Vypracoval: Ing. Jakub Kašparů
	Investor: Město Třeboň	Obec: Třeboň
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Stupeň PD: PDPS	Č. výkresu: SO-401
	Č. paré:	
Měřitko:	Datum: 1.2025	Arch. č.:
Dwg.:		