



- 1.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ, 1500m3/hod, D250, ZPĚTNÁ KLAPKA, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH
1.2 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ, 500m3/hod, D160, ZPĚTNÁ KLAPKA, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH
1.3 RADIÁLNÍ VENTILÁTORY 200m3/h, D120, ODVOD KONDENZÁTU, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH

- 3.1 TLUMIČ HLUKU D250 - 0,5m
3.2 TLUMIČ HLUKU D160 - 0,5m

- 2.2 SPIRO POTRUBÍ Ø125
2.3 SPIRO POTRUBÍ Ø150
2.4 SPIRO POTRUBÍ Ø180
2.5 SPIRO POTRUBÍ Ø200
2.6 SPIRO POTRUBÍ Ø224
2.7 SPIRO POTRUBÍ Ø250
2.9 SPIRO POTRUBÍ Ø315

- 5.1 TALIŘOVÝ VENTIL D125 - kovový

- 2.91 VÝFUKOVÁ HLAVICE D300
2.71 REDUKCE Ø250/Ø224
3.3 PROTIDEŠŤOVÁ STRÍŠKA D125
2.92 KOLENO D300 - 45°
2.93 REDUKCE Ø250/Ø315
2.72 KOLENO 250 - 90°
2.73 ODBOČKA 250/150 (60°)

ODVOD KONDENZÁTU

DO VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE VE DVEŘÍCH MŘÍŽKA 0,04m2 PRO PŘÍVOD VZDUCHU

Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.00	VSTUPNÍ ZADVEŘÍ	10,08
1.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	22,94
1.02	RECEPCE	4,69
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,88
1.04	SCHODIŠŤE	10,32
1.05	CHODBA	24,97
1.06	ZADVEŘÍ	2,57
1.07	POKOJ	15,21
1.08	WC+KOUPELNA	3,15
1.09	ZADVEŘÍ	2,57
1.10	POKOJ	15,21
1.11	WC+KOUPELNA	3,15
1.12	ZADVEŘÍ	2,57
1.13	POKOJ	15,61
1.14	WC+KOUPELNA	3,15
1.15	POKOJ	3,05
1.16	WC+KOUPELNA	35,70
1.17	ZADVEŘÍ	2,57
1.18	POKOJ	15,21
1.19	WC+KOUPELNA	3,15
1.20	ZADVEŘÍ	2,57
1.21	POKOJ	15,21
1.22	WC+KOUPELNA	3,15
1.23	CHODBA	7,24
1.24	ZADVEŘÍ	2,57
1.25	POKOJ	15,21
1.26	WC+KOUPELNA	3,15
1.27	ZADVEŘÍ	4,74
1.28	POKOJ	12,86
1.29	CHODBA	2,54
1.30	WC+KOUPELNA	3,15
1.31	KUCHYŇKA	6,20
1.32	ZADVEŘÍ	2,57
1.33	POKOJ	15,21
1.34	WC+KOUPELNA	3,15
1.35	TRIBUNA PRO BEACH VOLEJBAL	25,47

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Ing. Josef Kregl		tel : 389 822 663	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ		mobil : 602 414 723	
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01		www.atelier-kregl.cz			
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)		vyhotoveno :		razítko autorizace :	
Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]					
objekt: D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ					
obsah: D.1.2.4 VZDUCHOTECHNIKA - 1.NP					
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl		Projektant : Ing. Roman Pecín		Vypracoval : Ing. Roman Pecín	
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		777 64 48 45			
číslo zakázky :		stupeň PD : DPS+DZS		datum : 06.2025	
				formát : 2 x A4	
				měřítko : 1:100	
				číslo výkresu : D 1.2.4 - 2	