

- 1.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ, 1500m3/hod, D250, ZPĚTNÁ Klapka, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH
- 1.2 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ, 500m3/hod, D160, ZPĚTNÁ Klapka, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH
- 1.3 RADIÁLNÍ VENTILÁTORY 200m3/h, D120, ODVOD KONDEZÁTU, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH


- 3.1 TLUMIČ HLUKU D250 – 0,5m
- 3.2 TLUMIČ HLUKU D160 – 0,5m

- 2.2 SPIRO POTRUBÍ Ø125
- 2.3 SPIRO POTRUBÍ Ø150
- 2.4 SPIRO POTRUBÍ Ø180
- 2.5 SPIRO POTRUBÍ Ø200
- 2.6 SPIRO POTRUBÍ Ø224
- 2.7 SPIRO POTRUBÍ Ø250
- 2.9 SPIRO POTRUBÍ Ø315

- 2.91 VÝFUKOVÁ HLAVICE D300
- 2.71 REDUKCE Ø250/Ø224
- 3.3 PROTIDEŠŤOVÁ STRÍŠKA D125
- 2.92 KOLENO D300 – 45°
- 2.93 REDUKCE Ø250/Ø315
- 2.72 KOLENO 250 – 90°
- 2.73 ODBOČKA 250/150 (60°)

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

- ODVOD KONDEZÁTU
- DO VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE VE DVEŘÍCH MŘÍŽKA 0,04m2 PRO PŘÍVOD VZDUCHU
- ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST BUDE MÍT MŘÍŽKU U PODLAHY VE DVEŘÍCH A POD STROPEM

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|-----------------------------|--------------|----------------------|--|
|  | | JK-STAVPROJEKT, s.r.o. | | Ing. Josef Kregl | | tel : 389 822 663 | |
| IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 | | PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ | | | | mobil : 602 414 723 | |
| Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 | | | | www.atelier-kregl.cz | | | |
| | | | | vyhotoveno : | | razítko autorizace : | |
| Akce : | | STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ) | | | | | |
| Místo stavby : | | parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230] | | | | | |
| objekt: | | D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ | | | | | |
| obsah : | | D.1.2.4 VZDUCHOTECHNIKA - 1.PP | | | | | |
| Zodpovědný projektant: | | Projektant : | | Vypracoval : | | | |
| Ing. Josef Kregl | | Ing. Roman Pecín | | Ing. Roman Pecín | | | |
| Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby | | | | 777 64 48 45 | | | |
| číslo zakázky : | stupeň PD : | datum : | | formát : | měřítko : | číslo výkresu : | |
| | DPS+DZS | 06.2025 | | 2 x A4 | 1:100 | D 1.2.4 - 1 | |