


VÝPIS HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
H1		přenosový hasicí přístroj PHP pro: v požárních úsecích určených pro uhasťování = 5 ks s hasicí schopností 21A - překřový v požárních úsecích určených pro škádování a v provozech souvisejících s uhasťováním skupiny OB3 = 1 ks s hasicí schopností 34A - překřový - PÚ NI,02 = 1 ks PHP s hasicí schopností 21 A - PÚ NI,19 = 1 ks PHP s hasicí schopností 21 A V objektech pro uhasťování musí být podle ČSN 73 0833 dle 6.5.1, pokud v nich není instalována elektrická požární signalizace, instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace: Celkem instalováno min. 31 ks tohoto zařízení autonomní detekce a signalizace	Sb1	podrobnosti viz. požární zpráva
H2	650 x 650 x 285 mm	hydrant typ D: - s tvárové stěnou hadicí min.Ř25mm dč. 30 m +10 m dořtk. - 3x instalovány do hydrantové sítě zdiva	1Sb	

Položka PHP - dle požadavků investora ve smyslu požární zprávy

VÝPIS POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
H4		Výhřevní objekt požárně bezpečnostní tabulkami a značkami podle: ČSN ISO 3864 (ČSN 01 8010) a ČSN 01 8013: - Hlavní uzávěry mšdůl – voda (č. NB 4,78 – „Hlavní uzávěť vody“) el. rozvaděče (č. NB 4,61 „Hlavní vypínač elektrické energie“), plyn (č.NB 4,78,32 „Hlavní uzávěť plynu“) - Mšda s omezením PHP , požární hydranty č. NE.01 – provedení z materiálu s vlastním dostřikem (voluminizací) - Oznáčení únikových výbojů – provedení z materiálu s vlastním dostřikem (voluminizací), označení všech únikových cest provedt tak, aby směry úniku byly dostatečně viditelné a jednoznačné (č. NB 4,78 „Únikový výboj“ „Směr úniku“) - El. rozvaděče – výstražkon tab. „Života nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení“ a „Nešetřt vodou ani plovotými přístroji!“	1Sb	podrobnosti viz. požární zpráva

Položka požárně bezpečnostních tabulek - dle požadavků investora ve smyslu požární zprávy.

		STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.JOSEF KREGL		PALACKÉHO 106/II 379 01 TŘEBONĚ		tel: 602 414 723, 389 822 663 E-mail: kregl@tbn.cz	
Investor :		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01				E-mail : kregl@tbn.cz	
Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBONĚ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)				vyhotoveno :	
Místo stavby :		parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4, 1087/28; k.ú. Třeboň [770230]				rozřtko autorizace :	
objekt:							
obsah :							
VÝPIS HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ							
Zodpovědný projektant:		Projektant :		Výpracoval :			
Ing. Josef Kregl		Ing. Josef Kregl					
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Radek Skočný, DiS.					
číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	mřítko :	číslo výkresu :		
	DPS, DZS	06.2025	2 x A4		D 1.1.2.16-6		