

- U

UMYVADLO
- U1

UMYVDLO ZTP
- WC

WC ZÁVĚSNÉ
- WC1

WC ZÁVĚSNÉ – ZTP
- VL

VÝLEVKA – SPODNÍ ODPAD
- VL1

VÝLEVKA – ZADNÍ ODPAD
- D

DŘEZ (DODÁVKA GASTRO)
- S

SPRCHA
- B

OHŘÍVÁK VODY 400 litrů
- H

HYDRANTY D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30m

STŘECHA

2xSTŘEŠNÍ VPUST D100 (10 l/s) ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ
1xSTŘEŠNÍ NOUZOVÁ VPUST D125 (12 l/s) ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ,UMÍSTĚNÁ 45mm NAD KRYTINOU

STOUPAČKY VODY BUDOU VEDENY V PŘÍZDÍVKÁCH WC, KDE BUDOU UMÍSTĚNY UZÁVĚRY
PRO JEDNOTLIVÉ KOUPELNY V KRABICÍCH 25/25 NAD WC.
V PROTĚJŠÍCH KOUPELNÁCH BUDOU UZÁVĚRY NAD PODLAHOU.


VODOVODNÍ POTRUBÍ JE Z HOSTALENU, JE IZOLOVANÉ A TO VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK :
STUDENÁ 5mm, TUV a CÍRKULACE 20mm

POŽÁRNÍ VODOVOD – POZINKOVANÉ POTRUBÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC – Ø100, DŘEZ, SPRCHA – Ø50, UMYVADLO, PRAČK.SIFON – Ø40

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU
A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT
NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY



— PRAČKOVÝ SIFON – ODVOD KONDENZÁTU
UMÍSTĚNÍ A POČET PO KONZUTACI S DODAVATELEM KLIMATIZACE

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- CÍRKULACE TUV
- POŽÁRNÍ VODA (POZINK)
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

<div><div></div><div>JK-STAVPROJEKT, s.r.o.</div></div>		Ing.Josef Kregl		tel : 389 822 663	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ		mobil : 602 414 723	
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01			www.atelier-kregl.cz		
			vyhotoveno :	razítko autorizace :	
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)					
Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]					
objekt: D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ					
obsah : D.1.2.1 ZDRAVOTNÍ INSTALACE - 2.NP					
Zodpovědný projektant:		Projektant :	Vypracoval :		
Ing. Josef Kregl		Ing. Roman Pecín	Ing. Roman Pecín		
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			777 64 48 45		
číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	DPS+DZS	06.2025	2 x A4	1:100	D 1.2.1 - 4