



Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.00	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	10,08
1.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	22,94
1.02	RECEPCE	4,69
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,88
1.04	SCHODIŠŤE	10,32
1.05	CHODBA	24,97
1.06	ZÁDVEŘÍ	2,57
1.07	POKOJ	15,21
1.08	WC+KOUPELNA	3,15
1.09	ZÁDVEŘÍ	2,57
1.10	POKOJ	15,21
1.11	WC+KOUPELNA	3,15
1.12	ZÁDVEŘÍ	2,57
1.13	POKOJ	15,61
1.14	WC+KOUPELNA	3,15
1.15	POKOJ	3,05
1.16	WC+KOUPELNA	35,70
1.17	ZÁDVEŘÍ	2,57
1.18	POKOJ	15,21
1.19	WC+KOUPELNA	3,15
1.20	ZÁDVEŘÍ	2,57
1.21	POKOJ	15,21
1.22	WC+KOUPELNA	3,15
1.23	CHODBA	7,24
1.24	ZÁDVEŘÍ	2,57
1.25	POKOJ	15,21
1.26	WC+KOUPELNA	3,15
1.27	ZÁDVEŘÍ	4,74
1.28	POKOJ	12,86
1.29	CHODBA	2,54
1.30	WC+KOUPELNA	3,15
1.31	KUCHYŇKA	6,20
1.32	ZÁDVEŘÍ	2,57
1.33	POKOJ	15,21
1.34	WC+KOUPELNA	3,15
1.35	TRIBUNA PRO BEACH VOLÉJBAL	25,47

OBJEKT JE VYTÁPĚN POMOCÍ PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE 45 kW + NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVÁK TUV 400 LITRŮ.
TOPNÝ SYSTÉM JE POMOCÍ OTOPNÝCH TĚLES. KOTELNA JE ŘÍZENÁ EKVITERMNĚ – DLE VENKOVNÍ TEPLOTY, KAŽDÉ PODLAŽÍ SAMOSTATNĚ.

K STÁVAJÍCÍ KOTEL 45kW
B STÁVAJÍCÍ OHŘÍVÁK 400 litrů

OTOPNÁ TĚLESA JSOU OCELOVÁ, DESKOVÁ TVENTIL KOMPAKT.
UMÍSTĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDE S OHLEDEM NA NÁBYTEK (POSTELE)
V KOUPELNÁCH JSOU TOPNÉ ŽEBŘÍKY 450/900, NASTAVENÍ TERMOSTAT. VENTILU ②

MĚDĚNÉ POTRUBÍ

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU
A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT

	JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Ing. Josef Kregl		tel : 389 822 663
	IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ		mobil : 602 414 723
Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01			www.atelier-kregl.cz		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)			vyhotoveno :		
Místo stavby : parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]			razítko autorizace :		
objekt: D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ					
obsah : D.1.2.2 VYTÁPĚNÍ - 1.NP					
Zodpovědný projektant:		Projektant :	Vypracoval :		
Ing. Josef Kregl		Ing. Roman Pecín	Ing. Roman Pecín		
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			777 64 48 45		
číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	DPS+DZS	06.2025	2 x A4	1:100	D 1.2.2 - 2