

Zadavatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel Vám v souladu s § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 52 písm. b) a § 56 zákona.

"Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování"

Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 10.09.2025:

Dotaz:

Ve výkazu výměr v rozpočtu „stavební část“ pol. 130 je uveden kazetový podhled, prosíme o bližší specifikaci podhledových kazet (laminovaný povrch, akustická pohltivost, třída reakce na oheň).

Odpověď:

*** v technických užitných standardech (TUS):**

20. Sádrokartonové konstrukce stěn a podhledů

Minimální požadovaný standard:

Minerální kazetový podhled:

- Montáž se skrytou hranou
 - Minerální podhledové desky se skrytou hranou
 - Kazety z minerálního vlákna s doplňkovými složkami
 - S jemně mikroperforovaným hladkým laminovaným povrchem
 - Rozměr 600x600x19(20) mm
- Ilustrační schéma skrytého profilu se skrytou hranou - viz TUS

Dodatečné informace k minerálnímu kazetovému podhledu:

- *systém: Skrytá konstrukce s asymetrickou hranou - Systém A.2 (A/B)*
- *zvuková pohltivost: EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ podle EN ISO 11654 - Třída A*
- *světelná odrazivost: 88%*
- *reakce na oheň Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1*

V PBŘ:

Povrchové úpravy

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí požárních úseků bytů a únikových cest, nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větším než

- 75 mm.minuta -1 u stěn

- 50 mm.minuta -1 podhledů

Dotaz:

Dále k této položce prosím o vysvětlení odkazu PO4 z výkresu D.1.1.2.11 Zde není patrné, zda se jedná o sádrokartonový podhled (je-li ještě nad kazetovým podhledem) a dále úpravu Q3 kazetového podhledu, kdy Q3 je tmelení konstrukce vč. spár.

Odpověď:

*** platí popis z půdorysů 1.NP a 2NP:**

P04 - MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, TL. DESEK DLE PBŘ, NOSNÝ SYSTÉMOVÝ ROŠT Z PROFILŮ PRO VYJÍMATELNÉ MINERÁLNÍ DESKY 600/600, S.V.2,600M

- pouze minerální kazetový podhled
- specifikace viz výše a v TUS

Přikládáme doplněnou skladbu konstrukce s označením i ve výkresu řezu P 04.

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 10.10.2025 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonicih, dne

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.