

Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896

Veřejná zakázka: Výměna plynového kotle – zahradnictví LDA – opakované řízení

V Třeboni dne 01. 10. 2025

Dodatečná informace č. 2

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz účastníka č. 1:

1. Je součástí akce i vyvložkování komína? Pokud ano, žádáme o uvedení výšky a vnitřního průměru.

Vysvětlení / změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Ano, zadavatel požaduje vložkování stávajícího komínu. Položka je upřesněna v novém výkazu výměr.

Dotaz účastníka č. 2:

2. Jaké armatury pro připojení kotle se budou měnit? Pouze hlavní uzávěry pro nový kotel, nebo čerpadla, filtry, uzávěry pro okruhy vytápění? Pokud ano, žádáme o uvedení množství, dimenzí, výtlaku čerpadel, kolik je topných větví.

Vysvětlení / změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2:

Připojení nového kotle na topné okruhy představuje úpravu armatur v závislosti na zvoleném kotli. Připojovací potrubí plynu je ocelové, vnější průměr 31,8 mm, topné rozvody ocelové, vnější průměr 60,3 mm. Topení je rozděleno na 2 samostatně regulované okruhy. Čerpadlo stávající je o nastavitelném výkonu 170 až 190 W (na 230V).

Dotaz účastníka č. 3:

3. Žádáme o poskytnutí fotodokumentace.

Vysvětlení / změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3:

Fotodokumentace není k dispozici, požadované informace lze získat prohlídkou na místě plnění. Zadavatel umožní účastníkům absolvovat prohlídku místa plnění. Prohlídka bude vykonána v termínu dle Přílohy zadávací dokumentace – Prohlídka místa plnění.

Vysvětlení / změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel sděluje, že v důsledku výše uvedených úprav rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 9. 10. 2025 do 10:00 hod.

Za zadavatele:

.....
Mgr. Bc. Zdeněk Kadlec
Vedoucí Úseku řízení