

Zadavatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasílá vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 52 písm. b) a § 56 zákona.

"Sportovní hala Třeboň - nástavba a přístavba ubytování"

Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 05.10.2025 (doručená opožděně):

Dotaz č. 1:

Výpis hliníkových výrobků:

- poz. P101 - ve výpise otvorů se rozměr neshoduje s rozměrem kótovaným v nákresu. Jaký rozměr platí?

Odpověď č. 1:

*Platí rozměr okna dle stavebních výkresů / půdorys / pro stavební rozměr výplně otvoru 1155*1460 mm.*

Dotaz č. 2:

- izolační trojsklo bezpečnostní P3A-P4A nelze v mléčném provedení. Prosím o upřesnění, jaké zasklení máme uvažovat.

Odpověď č. 2:

Parametry pro bezpečnostní zasklení v mléčném provedení:

VSG 44.22 (P4A) LowE / 14 / 4 mm / 14 / 4 LowE

P4A , 39dB

Prostup světla je vyšší - 71%

Dotaz č. 3:

položka 7623431-R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci (kotvení folií) D+M. Z dostupného zadání není zcela patrné jak by měl rošt vypadat a co vše by měla položka obsahovat.

Odpověď č. 3:

Předpokladem je použití systémového řešení vybraného dodavatele fasádního systému. Kovové fasádní lamely jsou dodávány výrobcem vč. roštu a všech doplňkových prvků / distančních, kotevních, nosných.....apod. /

Systém roštů bude dále zohledňovat požadované parametry certifikovaného provětrávaného pláště fasády s aplikací tepelné izolace z minerální vaty na zděném plášti, vč. pojistné hydroizolace.

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 15.10.2025 v 13:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.