


- 1.7 POŽÁRNÍ Ventilátor 2500m3/hod, 400°C/2hod, Příruba 2ks, Pružná manžeta, do 400°C 2ks, Klapka zpětná, ovl. vzduchem, do 400°C, Ochranná stříška (hliník), Základový rám, 100mm
- 1.8 Ventilátor 2500m3/hod, EC motor, potenciometr, Příruba 2ks, Pružná manžeta 2ks, Klapka těsná, na servo, Ochranná stříška (hliník), Základový rám, 100mm
- 2.9 SPIRO POTRUBÍ Ø400
- 4.7 PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA D100
- 4.8 PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA D125
- 4.9 PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA D200
- 4.10 PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA D150

 <b>JK-STAVPROJEKT, s.r.o.</b>		Palackého 106/II		tel : 602 414 723, 389 822 633	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		379 01, Třeboň		E - mail : kregl@tbn.cz	
Investor : Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II			www.atelier-kregl.cz		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT			vyhotoveno :		roziřtko autorizace :
Místo stavby : parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]					
objekt: D.1.2.4 CHLAZENÍ					
obsah : STŘECHA					
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl stupně PD ; Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Roman Pecin	Vypracoval : Ing. Roman Pecin		
číslo zakázky :	DPS, DZS	datum : 08.2025	formát : 6 x A4	měřítko : 1:100	číslo výkresu : D.1.2.4 - 6