


PRO RECEPCI JE NAVRŽENA SPLITOVÁ JEDNOTKA
VNĚJŠÍ JEDNOTKA UMÍSTĚNA NA STŘEŠE

☐ VNITŘNÍ STROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, UMÍSTĚNÍ JE ORIENTAČNÍ, ZÁLEŽÍ NA RASTRU PODHLEDU
KONDENZÁT JE ČERPÁN DO PŘIPRAVENÝCH PRAČKOVÝCH SIFONŮ

= OKENNÍ KONTAKT

POTRUBÍ CHLADOVODŮ JE MĚDĚNÉ, PŘEDIZOLOVANÉ A JE VEDENO V ŠACHTÁCH A PODHLEDECH
V PROSTORECH PRO UBYTOVÁNÍ BUDOU JEDNOTKY SPOUŠTĚNY ZA POPLATEK. OVLÁDÁNÍ JEDNOTEK ŘEŠÍ PROJEKT MaR.

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU
A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT
NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

 JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Palackého 106/II 379 01, Třeboň		tel : 602 414 723, 389 822 633 E - mail : kregl@tbn.cz	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779					
Investor : Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II				www.atelier-kregl.cz	
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT				vyhotoveno : razítko autorizace :	
Místo stavby : parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]					
objekt:		D.1.2.4 CHLAZENÍ			
obsah :		PŮDORYS 1.NP			
Zodpovědný projektant:  Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Roman Pecín		Vypracoval : Ing. Roman Pecín	
číslo zakázky :	stupeň PD : DPS, DZS	datum : 08.2025	formát : 2 x A4	měřítko : 1:100	číslo výkresu : D.1.2.4 - 1