

Oblastní inspektorát práce  
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

A-Z eko ateliér s.r.o.  
Bechyňská 46/14  
392 01 Soběslav

Váš dopis ze dne  
21.03.2025

Naše č.j.:  
9823/5.42/25-2

Naše sp. zn  
V5-2025-74

Vyřizuje/kontakt:  
Bc. Jaroslav Vochozka / 950 179 537

České Budějovice  
04.04.2025

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA Etapa I. – Rozšíření slatinných koupelí

místo: Lázeňská 1001, Pozemek par. č. 1977/11, par. č. 1977/3, k.ú. Třeboň, Třeboň

zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896

projektant: A-Z eko ateliér s.r.o., Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav, IČ: 05097681

předložena výše nadepsanému OIP dne 21.03.2025

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Nebyly zjištěny závady z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

**Upozornění na požadavky příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP:**

1. Pokud se jedná o vyhrazená elektrická zařízení I. třídy ve smyslu § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (t.j. elektrické zařízení s extrémně vysokými teplotami okolí, v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možností ponoření, v prostorách s trvalým výskytem korozivních a znečišťujících látek, v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin, elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů, elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob, elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí, elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud chrání výše uvedená zařízení) upozorňujeme na požadavky stanovené v § 6 odst. 6 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., kdy vyhrazená elektrická zařízení I. třídy lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb. (pověřená

organizace je Technická inspekce České republiky).

.....

Mgr. Stanislav Vávra  
vedoucí oddělení inspekce

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby