

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 3-6

Stavební úpravy budovy G – LDA s nástavbou administrativních a ubytovacích kapacit

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČO: 25179896
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
Zastupuje: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel společnosti

DATUM

24. 10. 2025

Dotaz účastníka č. 3

Potřebujeme doplnit zadávací dokumentaci Elektroinstalace o:

- schémata rozvaděčů
- knihu svítidel

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3

Zadavatel sděluje, že kniha svítidel byla součástí doplněné projektové dokumentace v rámci Vysvětlení / změny / doplnění ZD č. 1-2. Obsahovala konkrétní typ. Tento typ je uveden i ve výpočtu intenzity osvětlení pro požadavek KHS a v TZ. Bez konkrétního výrobku tento výpočet nelze provést. Zároveň však uvedený výrobek světel je brán jako referenční zástupce pro dodržení minimální předepsané kvality a standardu. Dodavatel může zaměnit za jiný výrobek, který bude splňovat tento předepsaný standard a rámcové vizuální pojetí. Avšak dodavatel bude muset doložit výpočtem osvětlení, že dodaná svítidla splní předepsanou intenzitu osvětlení, předloženou v DPS a zapracovanou i do DSP. Zadavatel přikládá ještě soupis svítidel bez obchodního názvu a značky. Dále zadavatel doplňuje schémata rozvaděčů, jsou přílohou těchto vysvětlení.

Dotaz účastníka č. 4

Potřebujeme zjistit jaký typ komunikace je uvažován u vodoměrů.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4

Zadavatel sděluje, že se jedná o bezdrátovou komunikaci typu LoRa. LoRa je typ bezdrátové sítě, která umožňuje dálkovou komunikaci mezi senzory a jinými zařízeními v internetu věcí (IoT). Díky své schopnosti odesílat data na velké vzdálenosti s minimální spotřebou energie je ideální pro různé aplikace, jako je správa měst a budov. LoRa vyniká v oblastech, kde je potřeba spolehlivé připojení i v těžko dostupných místech, což umožňuje zařízením komunikovat bez nutnosti časté výměny baterií.

Dotaz účastníka č. 5

U několika položek dřevěných dveří s obložkovou zárubní je uveden požadavek PBŘ na typ protipožárního uzávěru DP1 - což jsou ocelové nebo hliníkové dveře např. T102, T103, T105, T306, T307, T308. Jaký typ dveří bude tedy součástí nabídky?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5

Zadavatel sděluje, že v původní PD jsou některé z dveří v dřevěném provedení. Navržené řešení však bohužel nebylo v souladu s požadavkem PBŘ (předepsané odolnosti a hořlavost). Zadavatel proto upravil výplně otvorů, kterých se to týká (označeny červeně v příložených dokumentech – D.1.2.07 – půdorys 1. NP – výřez a D.1.1.2.14-01 – výpis truhlářských výrobků) a dále upravil přílohu 10. Výkaz výměr. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatel akceptována.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 6

Zadavatel sděluje, že s ohledem na povahu úprav prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 24. 11. 2025 do 10:00 hod.

Přílohy: Soupis svítidel
Schémata rozvaděčů
D.1.2.07 – půdorys 1. NP – výřez
D.1.1.2.14-01 – výpis truhlářských výrobků
10. Výkaz výměr - úprava

S pozdravem

Za zadavatele:

.....

Magdaléna Bičová

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta
zástupce zadavatele