



LEGENDA:

- ZÁSUVKA LAN 2xRJ45 – 2x UTP Cat6
- VÝVOD PRO KAMERU STROPNÍ – 2x UTP Cat6
- VÝVOD PRO KAMERU VENKOVNÍ – 2x UTP Cat6
- VÝVOD PRO KAMERU MÁSTĚNNOU – 2x UTP Cat6
- ZT

ZVONKOVÉ VIDEOTABLO (KAMERA, TLAČÍTKA, ČTEČKA) – UTP Cat5e + JYTY 2x1mm2
- DT

VNITŘNÍ JEDNOTKA DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU – UTP Cat5e + JYTY 2x1mm2
- EO

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ – JYTY 2x1
- OVĽADACÍ PANEL PZTS (EVS) – YCYM 2x2x0,8
- EXP

EXPANDER / KONCENTRÁTOR 8 VSTUPŮ PZTS (EVS) – YCYM 2x2x0,8
- DETEKTOR POHYBU PIR – SYKFY 3x2x0,5
- MAGNETICKÝ DVEŘNÍ KONTAKT – SYKFY 2x2x0,5
- DETEKTOR (HLÁSIČ) LDP OPTICKÝ – SYKFY 3x2x0,5
- DETEKTOR (HLÁSIČ) LDP OPTICKÝ S TEPLTNÍM ČIDLEM – SYKFY 3x2x0,5
- AKUSTICKO OPTICKÁ SIGNALIZACE – SYKFY 3x2x0,5
- VÝVOD PRO REPRODKTOROVOU SOUSTAVU (ZÁSUVKA REPRODUKTOROVÁ) – OFC 2x4mm2
- PT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT – JYTY 4x1mm2
- EC

EKVITERMNÍ ČIDLO – JYTY 4x1mm2
- TC

TEPLTNÍ ČIDLO VZT JEDNOTKY – JYTY 2x1mm2
- OVL

OVĽADAČ VZT JEDNOTKY – SYKFY 2x2x0,5
- C02

ČIDLO C02 – UTP Cat5e + CYKY–J 3x1,5mm2

OCHRANA: základní – izolací, přepážkami, kryty  
při poruše – ochranným pospojováním  
– automatickým (samočinným) odpojením od zdroje  
doplňková (zvýšená) – proudovými chrániči  
malým napětím – SELV a PELV

D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  
D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DiS.	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
				IČO: 706 65 729	TEL: 775 971 960
KRAJ JIHOČESKÝ		MÚ TŘEBOŇ		FORMÁT	2x A4
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01				DATUM	10/2025
REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1026/2, 1026/4; k.ú. Třeboň				ÚČEL	DPS+DZS
				MĚŘÍTKO	1:100
SLABOPROUDÉ ROZVODY 1.NP A 2.NP				PŘÍLOHA	KOPIE
				D.1.2.5.2.10	