



POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV

OCHRANA: základní – izolací, přepážkami, kryty
při poruše – ochranným pospojováním
– automatickým (samočinným) odpojením od zdroje
doplňková (zvýšená) – proudovými chrániči
malým napětím – SELV a PELV

D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

| | | | | | |
|--|---|-----------|------------|----------------------------------|-----------|
| PROJEKTANT | PROJEKTANT SPEC. | KRESLIL | KONTOLOVAL | JOSEF CHRT, DiS. | |
| ING. KREGL | CHRT | CHRT | | KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV | |
| | | | | IČO: 706 65 729 TEL: 775 971 960 | |
| KRAJ | JIHOČESKÝ | MÚ TŘEBOŇ | | FORMÁT | 2x A4 |
| INVESTOR | Slatině lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II | | | DATUM | 09/2025 |
| VLASTNÍK | Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 | | | ÚČEL | DPS + DZS |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G–LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT parcels č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230] | | | | MĚŘÍTKO | 1:200 |
| | | | | | |
| OCHRANA PŘED BLESKEM VALIVÁ KOULE R=45m | | | | PŘÍLOHA D.1.2.5.4.3 | KOPIE |