


- 1.1 VENTILATOR DO POTRUBI, 800m3/hod, D200, ZPĚT. Klapka, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH
1.5 AXIÁLNÍ VENTILATOR 100m3/hod, D100, ZPĚTNÁ Klapka, ZPOŽDĚNÝ DOBĚH
2.1 SPIRO POTRUBÍ Ø100
2.5 SPIRO POTRUBÍ Ø200
2.8 SPIRO POTRUBÍ Ø400
4.2 DVOURÁDA KOMFORTNÍ VÝÚSTKA (PŘÍVOD/ODVOD)
400/150 S REGULACÍ R1 a RÁMEČKEM
4.3 MŘÍŽKA D100, SE SÍTKOU PROTI HMYZU
4.5 ŠKRTICÍ Klapka D200
2.52 REDUKCE Ø200/280
2.51 OBLOUK SPIRO D200 – 90°

 JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Palackého 106/II 379 01, Třeboň		tel : 602 414 723, 389 822 633 E - mail : kregl@tbn.cz	
Investor : Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II		Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT		Místo stavby : parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]	
objekt: D.1.2.3 VZDUCHOTECHNIKA		obsah: PŮDORYS 1.NP		www.atelier-kregl.cz	
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl		Projektant : Ing. Roman Pecín		Vypracoval : Ing. Roman Pecín	
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		datum : 08.2025		formát : 6 x A4	
číslo zakázky : stupeň PD : DPS, DZS		měřítko : 1:100		číslo výkresu : D.1.2.3 - 1	