

Váš dopis

Ze dne: 9.7.2025
Číslo jednací: 35.MV.2025
Vyřizuje: Jiří Götz
Tel.: 601 156 254
E-mail: jiri.gotz@mv-trebon.cz
Datum: 31.7.2025

Ing. Josef Kregl
JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
Palackého nám. 106/II
379 01 Třeboň

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Třeboň, parc. č. 1977/3, 1977/8 - Stavební úpravy stávajícího objektu budovy G – LDA s nástavbou administrativních a ubytovacích kapacit (vyjádření)

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboň a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň s oprávněním k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Projektová dokumentace řeší nástavbu administrativní budovy kanceláří ředitelství (objekt „G“) na parcelách č. 1977/3 a 1977/8 v k.ú. Třeboň.

Navržená nástavba bude dvoupodlažní o půdorysném rozměru 37,5 x 14,8 m a s přístavbou schodiště 7,4 x 7,17 m se samostatnými základy. V 1. NP stávajícího objektu bude administrativní provoz zachován s dílčími stavebními úpravami. Ve 2. NP budou 4x ubytovací jednotky, kanceláře se sociálním zařízením, zasedací místností, archivem a tech. míst. Ve 3. NP bude 12x ubytovacích jednotek. Vedle nástavby bude navrženo 19x parkovacích stání pro osobní automobily.

Nový vnitřní vodovod a splašková kanalizace budou napojeny na areálové rozvody. Dešťové vody ze střech nástavby budou svedeny potrubím do nově vybudované retenční nádrže o objemu 12 m³ s regulovaným odtokem **0,5 l/s** a bezpečnostním přepadem do areálové kanalizace .

S návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Všeobecné podmínky:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede – **Radek Bicek: tel. 725 988 900, radek.bicek@mv-trebon.cz** (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Při návrhu a realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutno respektovat Technické požadavky včetně příslušných zákonů a norem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 60 05
- Nutno striktně dodržet oddělení splaškových a dešťových vod v souladu s Vyhláškou č.360/2021 Sb .
- Zásah do konstrukce vodohospodářských sítí nebo přípojek je nepřipustný.

- V případě, že dojde k zásahu do ochranných pásem nebo poškození vodohospodářských sítí **musí být konečná oprava provedena pouze s vědomím naší společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.** Písemný zápis o opravě provede - **František Bílek, tel.: 601 102 247.**

Toto vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. má platnost **2 roky** ode dne vydání .

S pozdravem
Jiří Götz
vyjadřovací technik

Přílohy: projektová dokumentace s žádostí



**Městská
Vodohospodářská s.r.o.**
Na Kopečku 1341
379 01 Třeboň II
IČ: 28136853
DIČ: CZ28136853



