

400V, 50Hz
L1, L2, L3

3/80A

4/63
100mA
typ A

B32/3

B10/1

B10/2
30mA
typ A

B16/2
30mA
typ A

B16/2
30mA
typ A

B16/2
30mA
typ A

B10/2
30mA
typ A

B16/2
30mA
typ A

B10/1

B16/1

B16/3

6x

28x

3x

L1-L3

L1

L1, L2, L3

L1, L2, L3

L1, L2, L3

L2

L3

L1

L2

L3

L1-L3

H07V-U 16mm2

MET

PEN

N

PE

SPD typ 2

RH-G
1-CHKE-R
5x16

VZT-RJ
CYKY-J
5x10

D
CYKY-J
3x1.5

1-6
CYKY-J
3x1.5

Z1-28
CYKY-J
3x2.5

ZID1-3
CYKY-J
3x2.5

ZL
CYKY-J
3x2.5

Prívod z RH-G - napájení

Rekuperační jednotka VZT

Digestoř - odsavač par

OSVĚTLENÍ

ZÁSUVKY 230V/16A

ZÁSUVKA 230V/16A
INDUKČNÍ DESKA

ZÁSUVKY 230V/16A
LEDNICE

D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DiS.	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
				IČO: 706 65 729 TEL: 775 971 960	
KRAJ	JIHOČESKÝ	MÚ	TŘEBOŇ	FORMÁT	2x A4
INVESTOR	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II			DATUM	09/2025
VLASTNÍK	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01			ÚČEL	DPS + DZS
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G-LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT parcels č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]				MĚŘITKO	--
SCHÉMA ROZVADĚČE R2.05				PŘÍLOHA	KOPIE
				D.1.2.5.2.8	