

**Zadavatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

**Město Třeboň**

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Ing. Jiří Houdek, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

**Kontaktní osoby:**

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1**

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona.

**„SPORTOVNÍ AREÁL TŘEBOŇ“****DOTAZ č. 1:**

Na místě prohlídky staveniště bylo zjištěno stávající vybavení fotbalového hřiště (branka, zábradlí, lavičky, oplocení) apod. Ve výkazu výměr zadávací dokumentace není uvažováno s jejich demontáží. Předpokládá se, že zadavatel počítá s jejich odstraněním ve vlastní režii? Pokud ne, jakým způsobem mají být tyto práce oceněny do nabídky.

**ODPOVĚď č.1:**

*Viz příloha samostatného výkazu výměr. Stávající prvky v lokalitě budou tedy odstraněny stavební firmou v rámci stavební zakázky. Fotbalové branky budou demontovány s ohledem pro další možné použití. Stávající betonové obrubníky / dnes zarostlé / a jejich demontáž vymezující původní běžeckou dráhu - jsou již obsaženy v původním výkazu výměr.*

**DOTAZ č. 2:**

Ve výpisu truhlářských konstrukcí je uveden pod ozn. T6 1 kpl barový pult v cenové relaci VV. Ve výkazu výměr však není cenová relace uvedena, obsahuje pouze údaj o délce barového pultu 5,6 m. Upřesněte prosím tuto položku, zejména materiál, ze kterého má být barový pult vyroben a co se rozumí příslušenství k tomuto pultu. Viz. pol. č. 200 VV.

**ODPOVĚď č. 2:**

*Barový pult - doplněno samostatnou přílohou výkresové dokumentace.*

**DOTAZ č. 3:**

V případě položek výpisu ostatních prvků č.08 - 016 předpokládáme standardní cenu. Pokud tomu tak není, prosím, o upřesnění typu těchto položek.

**ODPOVĚď č. 3:**

*Pro uvedené položky po konzultaci s investorem se bude jednat o "standardní ocenění" uvedených výrobků. Jedná se o běžně dostupné a typové výrobky. Představa barevného provedení : stříbrný / chrom / odstín matný. Dále ještě uvádíme skutečnost, že je nutno / viz popis truhlářských výrobků v PD / uvažovat s vyšší odolností proti mechanickému poškození. Tzn. typ laminových desek, kování kovové - nikoliv plastové ..atd /.*

**DOTAZ č. 4:**

Při prohlídce místa bylo konstatováno zadavatelem, že přeložka plynu není předmětem výběrového řízení. Ve výkazu výměr: „Kanalizace, vodovod, plynovod“ se však tato položka nachází. Prosím tedy o informaci, zda je tato položka předmětem výběrového řízení zakázky, či nikoliv.

#### **ODPOVĚĎ č. 4:**

*Tyto položky jsou a musí být předmětem zakázky, protože bez zhotovení této přeložky nebude dílo realizovatelné.*

#### **DOTAZ č. 5:**

Ve výkazu výměr hřiště pod poř. č. 39 je uvedena venkovní lavička – kov + dřevo v celkové délce 69,5 m. Prosím o upřesnění materiálu a tvaru laviček, případně uvedení podobného typu, jako je tomu u laviček tribuny.

#### **ODPOVĚĎ č. 5:**

*Venkovní lavička, po dohodě s investorem - typ a představa - doplněno samostatnou přílohou výkresové dokumentace.*

#### **DOTAZ č. 6:**

V detailu je zakresleno ukotvení laviček tribuny přímo do konstrukce tribuny. Na vzorovém fotu typu lavičky jsou tyto umístěny na ocelové konstrukci, která je ukotvena do konstrukce tribuny. Obě tyto varianty lze realizovat. Upřesněte prosím, kterou variantu ocenit do výběrového řízení.

#### **ODPOVĚĎ č. 6:**

*Na žb desku střešní konstrukce tribuny bude dle výkresové dokumentace kotvena ocelová nosná konstrukce z uzavřených tenkostěnných profilů. Ta bude tvořit podporu pro vzniklé stupně tribuny, tak i pro vzniklé schodiště v rámci vlastní tribuny. Výškové stupně / stupnice i podstupnice/ budou kryty ocelovými pororosty v rámech. Dle přílohy detailu i svislých řezů v původní PD je naznačeno kotvení sklopných sedaček k ocelové konstrukci. V příloze v původní PD / foto / je znázorněna představa vlastní sedačky, počet viz půdorys.*

*Součástí sedaček, jejich kotvení, ocelových stupňů a schodů je i naznačené zábradlí / viz foto v původní PD / mezi jednotlivými stupni.*

*Tzn. stále platí vše, co je v původní PD a domnívám se, že se vždy jednalo pouze o jednu variantu.*

#### **DOTAZ č. 7:**

Výkaz výměr stavební části Tribuna obsahuje pol. č. 200 – Barový pult + příslušenství T6. Ve výpisu truhlářských výrobků (Tab 2) je uvedena poznámka „barový pult v cenové relaci dle VV“. Ve výkazu výměr žádná cenová relace není. Jak máme položku ocenit, když je známa pouze délka pultu 5,6 m z výkazu výměr a chybí jakákoliv bližší specifikace? Žádáme o doplnění specifikace pultu, nebo uvedení částky, kterou máme doplnit.

#### **ODPOVĚĎ č. 7:**

*Barový pult - doplněno samostatnou přílohou výkresové dokumentace.*

#### **DOTAZ č. 8:**

Výkaz výměr stavební části Tribuna není v souladu s výpisy zámečnických výrobků (tab 10 – tab 16).

- položka č. 218 – Zábradlí tribuna, žár pozic, výplň tahokov – Z13,14,21 – 88,20 mb.  
**Dotaz:** prvek Z14 má být podle výpisu zám. výrobků součástí sedaček. Máme tento prvek ocenit v této položce?
- položka č. 219 – Zábradlí tribuna, žár pozic, bez výplně – 27,5 mb.  
**Dotaz:** prvek Z15 má být podle výpisu zám. výrobků součástí sedaček. Máme tento prvek ocenit v této položce?
- položka č. 223 – Hliníkové předsazené posuvné lamely – Z19 – 53,2 mb.  
**Dotaz:** pod označením Z19 je ve výpisu zám. výrobků venkovní schodiště před tribunou. Máme ocenit schodiště?
- položka č. 232 – Předsazené otočné hliníkové lamely Z20a a Z20b – 53,20 kg.  
**Dotaz:** pod označením Z20b je ve výpisu zám. výrobků předsazená demontovatelná ocelová mříž. Co máme ocenit?
- položka č. 233 – Předsazená ocelová demontovatelná mříž – 28 mb.  
**Dotaz:** pod výpisu zám. výrobků jsou demontovatelné mříže pod. ozn. Z20b – 26,6 mb a Z20c – 28 mb. Máme ocenit výkaz výměr, tj 28 mb anebo oba prvky Z20b a Z20c, tj. celkem 54,6 mb?



**ODPOVĚĎ č. 8:**

*pol. č. 218 - zábradlí ocenit v této položce*

*pol. č. 219 - zábradlí ocenit v této položce*

*pol. č. 223 - ocenit dle Z 19 schodiště před tribunou - 2 ks*

*pol. č. 232a - ocenit hliníkové lamely Z20a 26,6 m, chyba v m.j. ne kg ale m. Viz příloha samostatného výkazu výměr.*

*pol. č. 232b - ocenit demontovatelné mříže Z20b 26,6 m, chyba v m.j. ne kg ale m. Viz příloha samostatného výkazu výměr.*

*pol. č. 233 - vztahuje se k výrobku Z20 c - nacenit 28 m dle výkazu*

**DOTAZ č. 9:**

Ve výpisu prvků plastových výplní objektu Tribuna (tab 4) je prvek D4 plastové okno 1000x500 mm 22 ks s PO EI 15 DP3. Plastové výplně s požární odolností vyrobit nelze.

**Dotaz:** Jakou konstrukci máme ocenit místo plastu, abychom dodrželi požadavky PO? Ve výkazu výměr je to položka č. 205.

**ODPOVĚĎ č. 9:**

*Uvedené výplně lze nahradit provedením kovových prvků za předpokladu dodržení tepelných a požárně bezpečnostních parametrů. Nebráníme se ani volbě jiného materiálu, za předpokladu stejných vlastností: vizuálních, tepelných a požárních.*

*Exteriér odstín šedočerný RAL 7024, interiér bílá povrchová úprava. Stejně jako u ostatních výplní, které nemají předepsanou požární odolnost.*

*Okna budou hliníková, materiálové jiné varianty zadavatel nepřipouští.*

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 11.12.2012

GPL - INVEST s.r.o.  
Pobočka Strakonice  
Povážská 358, 386 01 Strakonice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766

  
Tereza Dio  
GPL-INVEST s.r.o.

