


ŘEZ A:



LEGENDA:

- 1 - PLASTOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ VČETNĚ NÁSTAVCŮ A POKLOPŮ TŘÍDY ZATÍŽENÍ A15, OBJEM 20,55 M³
- 2 - BIOLOGICKÝ SEPARÁTOR PEVNÝCH ČÁSTIC
- 3 - DRNÁŽNÍ ŠACHTA S POKLOPEM TŘÍDY ZATÍŽENÍ A15
- 4 - KALOVÉ ČERPADLO (PLOVÁKOVÉ)
- 5 - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100
- 6 - GEOTEXTILIE
- 7 - ŠTĚRK FRAKCE 8/16MM
- 8 - ZÁSYP (HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH)


LEGENDA ČAR:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- RETENČNÍ NÁDRŽ
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- UPRAVENÝ TERÉN


POZNÁMKA:

- Montážní postup retenční nádrže bude dle podmínek výrobce.

ŘEZ A-A':



01	Příprava pro objekt "sauny"	04/2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960			PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600			
Ing. Petr Kulička	Ing. Petr Kulička		Leoš Ševc	POČET FORMÁTŮ	3x A 4			
				DATUM	03/2021			
INVESTOR	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘITKO	1:50			
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				Jméno souboru				
				Stupeň dokumentace DSP + ZD				
4.550 - Likvidace dešťových vod				Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY		
ULOŽENÍ RETENČNÍ NÁDRŽE					D1.01	4.555		