


RH

OCEP ROZVODNICE POD OMÍTKU PRO 4x24 CELKEM 96TE, IP30, BILÉ OCELOVÉ DVEŘE

ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU: (Š x V x H)
590 x 770 x 140 mm

400V,50Hz
L1,L2,L3




RB

PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU PRO 36TE, IP40

ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU: (Š x V x H)
400 x 410 x 70 mm

400V,50Hz
L1,L2,L3



D 1.1.4 – TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ
D 1.1.4.4 – ELEKTRO

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. KREGL	CHRT	CHRT	
KRAJ	JIHOČESKÝ	MÚ TŘEBŮŇ	
INVESTOR:	Město Třebůň, Polockého nám. 46/II, 379 01 Třebůň		
ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBŮŇ			
kdt. úz. Třebůň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6			
		DATUM	02.2014
		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	
		VÝKRES	8/9
		KOPIE	

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
OCHRANA: Základní – Samostatným odpojením od zdroje (N-C-S)
Zvýšené – Proudovým chráněním