

LEGENDA STROPNÍCH PANELŮ

OZN.	POPIS PRVKU	POČET
1	Předpjatý stropní panel - DL. 4490 mm Š. 1200mm	8 KS
2	Předpjatý stropní panel - DL. 6020 mm Š. 1200mm	8 KS
3	Předpjatý stropní panel - DL. 4640 mm Š. 1200mm	7 KS
4	Předpjatý stropní panel - DL. 6420 mm Š. 1200mm	5 KS
5	Předpjatý stropní panel - DL. 4490 mm Š. 995mm	1 KS
6	Předpjatý stropní panel - DL. 6020 mm Š. 995mm	1 KS
7	Předpjatý stropní panel - DL. 4640 mm Š. 655mm	1 KS
8	Předpjatý stropní panel - DL. 6420 mm Š. 655mm	1 KS
9	Předpjatý stropní panel - DL. 6420 mm Š. 1200mm	1 KS
10	Předpjatý stropní panel - DL. 6420 mm Š. 1200mm	1 KS

POZNÁMKY:


- ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC (VYROVNÁVACÍ MAZANINA) UVAŽOVÁN V CELÉ ŠÍŘCE ULOŽENÍ DÍLCŮ. V PŘÍPADĚ OBEZDĚNÍ Z.B. VENCE Z VNITŘÍ STRANY JE NUTNO PRODLOUŽIT ULOŽENÍ DÍLCŮ (A TÍM DÉLKU PANELŮ) TAK, ABY BYLY ULOŽENY MIN.100mm NA PLNEM Z.B. VENCÍ (PŘÍPADNĚ VYROVNÁVACÍ MAZANINĚ)
- DÍLCE S PODELNÝM REZEM REZANOU HRANOU ORIENTOVAT VŽDY DO NAZNACENÉ DOBETONÁVKY NEBO KE ZDI.
- DOBETONÁVKY JSOU NAZNACENY SRAFOVÁNÍM. ŠÍŘE DOBETONÁVEK JE POUZE ORIENTAČNÍ, SKUTEČNÉ ŠÍŘKY VYCHÁZEJÍ ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A TOLERANCÍ NOSNÝCH PODPOR A VÝROBNÍCH TOLERANCÍ STROPNÍCH DÍLCŮ
- VÝKRES NERESÍ ZÁLIVKOVOU VÝZTUŽ, VÝZTUŽ VĚNCŮ POD A V ÚROVNI STROPU.VÝZTUŽ DOBETONÁVEK ANI PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETON ZÁLIVKY SPÁR C16/20 (MAX. FRAKCE 4-8mm) - KONTROLU PROVÁDĚNÍ ZAPSAT DO STAVEBNÍHO DENÍKU

VÝPIS VÝZTUŽE VĚNCŮ

Týč kruhový - ČSN 42 5512 - 10 216

označení	schéma	popis	m.j.[ks]	délka[m]	váha[kg/m]	váha[kg]
V1		KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ - E10 třída oceli 10 216 TRÁMNÍKY - E6 ø 500mm třída oceli 10 216	4	19,7	0,62	48,9
V2		KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ - E10 třída oceli 10 216 TRÁMNÍKY - E6 ø 300mm třída oceli 10 216	2	19,7	0,62	24,5
V3		KARI ø1 - KY50 (2000x3000) ø8 100/100	0,15	19,5	5,40	15,8
V4		KARI ø1 - KY50 (2000x3000) ø8 150/150	0,25	20,5	5,40	27,7

CELKOVÁ HMOTNOST [KG] 125,1KG
VĚNEC 4x E10 + TRÁMNEK E10 po 500mm,



±0,000=431,15 BpV souřadnicový syst. JTSK



Vypracoval Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrází 306 379 01 Třeboň - Břilice IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz	Investor MĚSTO TŘEBOŇ Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 002 47 618 DIČ: CZ002 47 618
Název akce BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ	Obsah VODOLÉČBA PŮDORYS STROPU 1.NP
Část dokumentace DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	MĚŘÍTKO KRESLIL Ing.arch. Antonín Nehoda DATUM 10.04.2014 ODSOULASIL Ing.arch. Antonín Nehoda
stavební objekt SO-02	číslo výkresu E-03
paré č.	