

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	ČEKÁRNA	17,71
1.02	CHOUBA	41,10
1.03	ÚKLID	2,70
1.04	PODOVODNÍ MASAŽE	14,74
1.05	PODOVODNÍ MASAŽE	14,74
1.06	PODOVODNÍ MASAŽ HK	4,81
1.07	PODOVODNÍ MASAŽ LK	4,75
1.08a	SAUNA VSTUPNÍ	1,35
1.08b	SAUNA VSTUPNÍ	1,35
1.08c	SAUNA VSTUPNÍ	1,44
1.09a	VODNÍ KOUPEL	3,75
1.09b	VODNÍ KOUPEL	3,85
1.09c	VODNÍ KOUPEL	3,85
1.10	OBSLUŽBA CHOUBA	7,46
1.11a	ODPOČÍNAKOVÉ LŮŽKO	3,51
1.11b	ODPOČÍNAKOVÉ LŮŽKO	3,51
1.11c	ODPOČÍNAKOVÉ LŮŽKO	3,51
1.12a	VSTUPNÍ SAUNA	2,00
1.12b	VSTUPNÍ SAUNA	2,02
1.12c	VSTUPNÍ SAUNA	2,05
1.13a	SAUNA VSTUPNÍ	1,39
1.13b	SAUNA VSTUPNÍ	1,41
1.13c	SAUNA VSTUPNÍ	1,58
1.14a	VODNÍ KOUPEL	3,85
1.14b	VODNÍ KOUPEL	3,82
1.14c	VODNÍ KOUPEL	3,82
1.15	OBSLUŽBA CHOUBA	4,56
1.16a	ODPOČÍNAKOVÉ LŮŽKO	8,22
1.16b	ODPOČÍNAKOVÉ LŮŽKO	3,45
1.16c	ODPOČÍNAKOVÉ LŮŽKO	3,51
1.17a	VSTUPNÍ SAUNA	2,03
1.17b	VSTUPNÍ SAUNA	2,05
1.17c	VSTUPNÍ SAUNA	2,05
1.18	OSTĚPŘÍLOD	1,94
1.19	PŘÍPRAVA PŘÍSLUŠ	2,57
1.20	WC PARAPLEGIC	2,40
1.21	WC - POHOVOVNÍ	2,95
1.22	MASAŽ	11,89
1.23	ZÁDVEŘÍ	4,43
1.24	ŠNÁKOVÉ PRÁDLO	3,42
1.25	DENNÍ MÍSTNOST	6,32
1.26	SCHODIŠTĚ	2,31
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		219,43

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Tr FLM 1000, transformátor
- Tr FEH 2001, modul kontrolní s alarmem
- Tr FAP 3002, tlačítko signální tahové
- Tr FIM 1 100, bzdučák
- Tr 3558A-80940B, TANGO IP44

POZNÁMKY

Napájení transformátorů provedeno kabely CYKY 3x1x1,5.  
Kabely budou uloženy ve vkladacích žlábech s osazenými rozvody NN.  
Jeden transformátor slouží k napájení tří kontrolních modulů s alarmem.  
Tlačítko na stěně a tlačítko tahové budou propojeny s alarmem  
kabelem SYKFY 2x2x0,5, uložným ve stěně v ohněné trubce, nad podhledem volně.  
Alarmy budou umístěny na strope proti ohodboře k příslušné varie.  
Jednotlivé alarmy jsou propojeny kabelem SYKFY 2x2x0,5.  
zařazeným do tuhé plastové trubky upevněné mimo trasy kabelů NN.

Generální projektant		Investor	
 <b>ARCHITECT</b> Miroslav Liška Pod Hrázi 306 379 01 Třebon' - Biliče IČ: 60656077 www.mlskaarchitect.cz		 <b>Město Třebon'</b> Palácového náměstí 46 379 01 Třebon' IČ: 00247618	
Výpracovi		DÍČ: CZ6510031935	
MROSLAV LIŠKA - PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ		DÍČ: CZ00247618	
U Cestky 2299/35, 370 10 České Budějovice			
IČO 671 66 270		tel.: 777 637 732	
		e-mail: mlska@e-box.cz	
Název díla			
BERTINY LÁZNĚ TŘEBON' - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ			
Obsah			
VODOLÉČBA			
ELEKTROINSTALACE			
Část dokumentace			
DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY ( DPS)			
MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výřezu
KRESLIL	Miroslav Liška		
DATUM	9.5.2014		
ZAKÁZKA	1405		
SO-02		E-ei-03	
		příloha č.	