

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.07	CHODBA	117.23
1.08e	SLATINNÁ KOUPEL	4.39
1.08f	SLATINNÁ KOUPEL	4.39
1.08g	SLATINNÁ KOUPEL	4.39
1.08h	SLATINNÁ KOUPEL	4.39
1.09e	ŠATNA VSTUPNÍ	2.10
1.09f	ŠATNA VSTUPNÍ	2.10
1.09g	ŠATNA VSTUPNÍ	2.10
1.09h	ŠATNA VSTUPNÍ	2.10
1.10e	ODPOČINKOVÉ LŮŽKO	4.36
1.10f	ODPOČINKOVÉ LŮŽKO	4.36
1.10g	ODPOČINKOVÉ LŮŽKO	4.36
1.10h	ODPOČINKOVÉ LŮŽKO	4.36
1.11d	MASÁŽ	7.02
1.11e	MASÁŽ	7.02
1.11f	MASÁŽ	7.02
1.11g	MASÁŽ	7.02
1.11h	MASÁŽ	7.02
1.12d	VÝSTUPNÍ ŠATNA	4.67
1.12e	VÝSTUPNÍ ŠATNA	4.71
1.12f	VÝSTUPNÍ ŠATNA	4.76
1.12g	VÝSTUPNÍ ŠATNA	4.76
1.12h	VÝSTUPNÍ ŠATNA	4.76
1.13	CHODBA	48.92
1.14	ČISTÉ PRÁDLO	1.72
1.15	ÚKLID	1.32
1.16	ŠPINAVÉ PRÁDLO	2.55
1.17	EXOTICKÁ MASÁŽ	11.27
1.18	EXOTICKÁ MASÁŽ	12.81
1.19	EXOTICKÁ MASÁŽ	14.93
1.20	PŘÍPRAVNA RAŠELINY	7.37
1.21	ŠATNA ŽENY	5.80
1.22	SPRCHA ŽENY	4.72
1.23	WC - ŽENY	1.22
1.24	ŠATNA MUŽI	6.57
1.25	SPRCHA MUŽI	4.26
1.26	WC - MUŽI	1.10
1.27	SLATINNÉ ZÁBALY	32.69
1.28	MASÁŽ	10.02
1.29	SKLAD	4.60
1.30	STROJOVNA VZT	17.85
1.31	SKLAD	8.14
1.32	ZÁDVEŘÍ	3.70
1.33	DENNÍ MÍSTNOST	6.89
1.34	ŠATNA PERSONÁL	16.59
1.35	WC - ZAMĚSTNANCI	3.73
1.36	ÚKLID	2.58

POZNÁMKY

Světelná instalace provedena kabely CYKY 2O: 3O; 3J: 5Jx1,5.
Zásuvková instalace bude provedena kabely CYKY 3Jx2,5.
Kabely budou uloženy převážně volně nad podhledem v drátěných kabelových žlabech.
K přístrojům na stěnách budou kabely uloženy pod omítkou.
K zásuvkám v podlaze pod masážními stoly budou kabely zataženy
do trubek uložených v podlaze.

NAPĚTÍ: 3/N/PE, 50Hz, 3x230/400V, AC
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-C-S
+ PROUDOVÉ CHRÁNIČE
+ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
PROSTŘEDÍ: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	3558-A01340, TANGO
	3558-A06340, TANGO
	3558-A07340, TANGO
	3558-A52340, TANGO
	3558-A91342 + 3916-12221, TANGO
	3558A-06940B, TANGO IP44
	3558A-05940B, TANGO IP44
	5518A-A2349B, TANGO
	2x 5518A-A2349B, TANGO
S	1x 5518A-A2349B + 5598A-A2349, TANGO
*	5518A-2999B, TANGO IP44
	Krabice Platinum IP44 nerez 89700 + instal. krabice do betonu 81988 + zásuvka Mozaic 77140
RSL	Rozvaděč slatina hlavní viz výkr. č. EI.5
RSM	Rozvaděč slatina masáže viz výkr. č. EI.6
RM	Rozvaděč míchačky - stávající
RV	Rozvaděč vzduchotechniky - stávající
▸1	Drátový žlab CF 54/50
■ SP	KO125E + EPS2
	Pospojování kovových hmot v místnosti provést drátem CY 4 mm a spojit na svorce SP.

LEGENDA SVÍTIDEL

A	LED panel DS 36W
B	Svítidlo PL 303 s PIR, LED 10W
C	Svítidlo PL 303 bez PIR, LED 5W
D	Svítidlo nouzové Safeboy 8W
E	Svítidlo DUST 2-120, 2x LED 18W

LEGENDA SPOTŘEBIČŮ

CH	Chladnička
KJ1	Kondenzační jednotka 3x400V, 14 kW
KJ2	Kondenzační jednotka 3x400V, 7,5 kW

LEGENDA OZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ

A 1.1 — číslo spínače, číslo obvodu, typ svítidla
1.1 — číslo spínače, číslo obvodu
1.1 — pořadové číslo zásuvky, číslo obvodu

Generální projektant	ARCHITECT Ing.arch.Antonín Nehoda, Pod Hrází 306, 379 01 Třeboň - Biřiice, IČ: 60656077, DIČ: CZ6510031935, www.apkus-architect.cz ; nehoda@apkus-architect.cz
Investor	Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618, DIČ: CZ00247618
Vypracoval	MIROSLAV LIŠKA - PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, U Čertíka 2299/35. 370 10 České Budějovice, IČO 671 66 270, tel.: 777 637 732, e-mail: mliska@c-box.cz
Název akce	BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ
Obsah	SLATINNÉ KOUPELE ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 1.NP - 2.část
Část dokumentace	DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
MĚŘÍTKO 1:50	stavební objekt: SO-03b
KRESLIL Miroslav Liška	číslo výkresu: E-ei-03
DATUM 9.5.2014	pare č.
ZAKÁZKA 1405	