


Generální projektant  <b>ARCHITECT</b> Ing. arch. Antonín Nehoda Pod Hrází 306 379 01 Třeboň - Břilice IČ: 60656077 DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz		Investor  Město Třeboň Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 00247618 DIČ: CZ00247618	
Vypracoval <b>MIROSLAV LIŠKA - PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ</b> U Čertíka 2299/35. 370 10 České Budějovice IČO 671 66 270 tel.: 777 637 732 e-mail: mliska@c-box.cz			
Název akce <b>BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ - REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ</b> Obsah <b>SLATINNÉ KOUPELE</b> <b>ELEKTROINSTALACE</b> <b>ROZVADĚČ - RSL</b>			
Část dokumentace <b>DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</b>			
MĚŘÍTKO	1:50	stavební objekt	číslo výkresu
KRESLIL	Miroslav Liška	<b>SO-03b</b>	<b>E-ei-05.1</b>
DATUM	14.5.2014		
ZAKÁZKA	1405		

L1,2,3

3/N/PE; 50Hz; 3x230/400V; TN-C-S  $P_i=64,9\text{kW}$ ;  $P_p=54\text{kW}$ ;  $\cos \varphi=0,9$

# ROZVODNICE POD OMÍTKU S BÍLÝMI DVÍŘKY

typ BF-U-2/48-C

Š.=590 mm, V.=470 mm, HL.=136 mm

VÝKLENEK: Š.=500 mm, V.=420 mm, HL.=127 mm

VÝROBCE: EATON

NAPĚTÍ: 3/N/PE, 50Hz, 3x230/400V

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, TN-C-S

KRYTÍ: IP 30

