



Poznámka:

Přívodní potrubí, rozdělovač a sběrač, potrubí jednotlivých topných okruhů (vyjma VZT) budou ponechány  
Po dokončení uvažovaných úprav budou opraveny nátěry a provedena oprava případně poškozených izolací.  
Pokud dimenze potrubí pro napojení nových spotřebičů neodpovídá předpokládané, musí  
být provedena odpovídající úprava

4	Regulační ventil 2–cestný, kv = 4,0 , stávající	PDL	
3	Čerpadlo Stratos 25/1–8 , 230 V	PDL	1
2	Regulační ventil 2–cestný, kv = 6,3 , dodávka MaR	VZT	1
1	Čerpadlo Stratos 25/1–6 , 230 V	VZT	1
ČÍSLO	NÁZEV		ks

Generální projektant  <b>ARCHITECT</b> Ing.arch.Antonín Nehoda Pod Hrázi 306 379 01 Třeboň- Brilice IČ: 60656077      DIČ: CZ6510031935 www.aplus-architect.cz ; nehoda@aplus-architect.cz		Investor  <b>Město Třeboň</b> Palackého náměstí 46 379 01 Třeboň IČ: 00247618      DIČ: CZ00247618	
Vypracoval ing. Ivan Foitl			
Název akce BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ			
Obsah SLATINNÉ KOUPELE      Schema – strojovna 1.30			
Část dokumentace			
MĚŘÍTKO KRESLIL DATUM ODSOUHLASIL	1:x I.Foitl 1.5.2014	stavební objekt	číslo výkresu paré č.
		SO-03b	to-03