

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Stráský František, Ing.  
ing. František Stráský  
U Malše 1805/20  
37001 České Budějovice

České Budějovice, 16.04.2021

**EG.D, a.s.**  
Správa ZP  
Křížkova 1698  
370 01 České Budějovice  
www.egd.cz

Václav Cířhan  
T +420-38610-8170  
vaclav.cirhan@egd.cz

Naše značka  
V5934-27033140

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu  
zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání  
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném  
pásmu:

Plynovod STL

Název stavby: Stezka Pražská - Třeboň  
Místo stavby: KÚ Břilice (615021), Třeboň (770230), žadatelem  
vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení  
distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

1. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci  
stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky  
dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje,  
že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět  
činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho  
spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území,  
do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře  
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení  
či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení  
výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích  
ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu,  
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního  
vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit  
pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí** Václav Pávek, tel.: 38610-8164, mail: [vaclav.pavek@egd.cz](mailto:vaclav.pavek@egd.cz).

4. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
5. Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.
6. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
7. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
8. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
9. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
10. Po skrytí stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
11. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
12. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
13. Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26097926, s platností do 22.02.2023, o existenci



zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD  
a podmínkách práce v jeho blízkosti.

15. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení  
v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.

**Kontakty na správce zařízení:**

**STL, NTL:**

Správa ZP, Václav Cirhan, tel.: 38610-8170, mail: [vaclav.cirhan@egd.cz](mailto:vaclav.cirhan@egd.cz)

**V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření,  
nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a  
právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby  
s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

**eg.d**

**EG.D, a.s.**

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001