



Dne: 11. června 2021

Vaše zn.:

Naše zn.: RSD-273944/2021-2

Vyřizuje: Rosínová Lucie
e-mail: lucie.rosinová@rsd.cz
Tel: +420 954 906 121

Atelier SIS
Jaroslav Lavička
U Malše 30
České Budějovice
370 01

Věc: Vyjádření ke stavbě „Stezka v části ulice Pražská, Třeboň“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice na základě Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemá k výše uvedené stavbě „Stezka v části ulice Pražská, Třeboň“ zásadních připomínek a se stavbou dle předložené DUSP souhlasí, pokud budou dodrženy následující podmínky:

- při provádění stavebních prací nebude vytěžená zemina odkládána na komunikaci I/24 a **nebude omezena průjezdnost této komunikace**, v opačném případě je nutné požádat Krajský úřad – odbor dopravy o povolení i částečné uzavírky a s ŘSD ČR, správou Č. Budějovice sepsat **nájemní smlouvu** (33,55 Kč/m2/den, příp. 11,19 Kč/m2/den)
- Veškeré finanční náhrady budou uhrazeny před vstupem do silničního pozemku!
- zároveň bude předloženo **dopravní řešení** odsouhlasené Policií ČR – žadatel zodpovídá za dopravní značení i částečné uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání uzavírky
- trasa stezky podél komunikace I/24 bude umístěna mimo pozemky ŘSD ČR a min. 0,60 m za vnější hranou příkopu
- **odvodnění stezky je řešeno sklonem od komunikace I/24 směrem k vsakovacímu rigolu**
- vzhledem k tomu, že stavba připojení polní cesty bude umístěna částečně i na pozemku ŘSD ČR (p.č. 4357 k.ú. Břilice) budou dispozice s dotčeným pozemkem ošetřeny **Smlouvou o právu provést stavbu, příp. Smlouvou o výpůjčce**, která bude oboustranně podepsána před vydáním stavebního povolení
- po konzultaci s projektantem stavby bylo sděleno, že se připojení nachází na rozhraní odtokových poměrů a z tohoto důvodu souhlasíme s umístěním roury DN 600, která neodpovídá podmínkám pro připojení dle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb. §12
- úpravou napojení **nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na sil. I/24, musí být zajištěn plynulý odtok vody v silničním příkopu**, v opačném případě bude tyto vzniklé problémy řešit investor stavby (Město Třeboň) na vlastní náklady
- napojení bude na obou koncích opatřeno **šikmými kamennými čely ve sklonu 1:2**
- **styčná spára** bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou



- Upozorňujeme, že v případě, že se bude realizovat pokračování stezky směrem na Lomnici n. L., bude součástí stavby stezky kompletní řešení úpravy silničního příkopu, a to v celé jeho délce, až do místa odvedení vod do vodoteče či navazující kanalizace.
- veškerá činnost na nemovitosti ŘSD ČR musí být realizována (v případě užití stavby silnice) v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“ (www.rsd.cz)
- celý silniční pozemek bude uveden do původního, nezávadného stavu a **nesmí dojít k žádnému zásahu do tělesa komunikace I/24**
- **před započatím prací** v prostoru silničního pozemku dojde k **protokolárnímu předání** silničního pozemku. Následně bude potvrzena žádost na KÚ – odbor dopravy o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. (Žadatel a termín na ŘSD a KÚ musí být shodný)
- **po dokončení prací** nechá investor na vlastní náklady stavbu **geometricky zaměřit** a vyzve ŘSD ČR, správu Č. Budějovice ke kontrole a **zpětnému protokolárnímu převzetí** pozemku, záruční doba na provedené práce bude **36 měsíců**
- veškeré stavební práce v prostoru komunikace I/24 **nebudou prováděny** v termínu **listopad - březen** – z důvodu zimní údržby silnice a budou zajištěny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
- ŘSD ČR se **nebude finančně podílet** na žádné investici, která bude vyvolána stavbou stezky a napojení polní cesty na sil. I/24 - změna svislého, vodorovného dopravního značení na sil. I/24, úprava sil. příkopu, veškeré úpravy související se sil. I/24 apod. budou financovány na náklady investora – Město Třeboň.

Toto vyjádření má platnost do 30.6.2022.

Vyjádření nelze použít jako přílohu k žádosti o vydání příslušného rozhodnutí např. o připojení, zvláštního užívání silničního pozemku apod. na Krajský úřad – Jihočeský kraj, OD a SH Č.B!

S pozdravem



Tomáš Voráček
vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, správa České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

HEDELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
správa České Budějovice
Lidická 49/110 (23)
370 44 ČESKÉ BUDĚJOVICE

