






# OBSAH:

- 1.- vzorové odbočení z veřejné kanalizace
- 2.- vzorové odbočení z VK - revizní šachta - vnější
- 3.- vzorové odbočení z VK - čistící kus
- 4.- vzorové odbočení z VK - revizní šachta - vnitřní

Kreslil ING. O.HUBÁČEK	Navrhl ING. O.HUBÁČEK	Odp. projektant ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Techn. kontrola ING. JAM. CIHLÁŘ 	 <b>VRV</b> VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nádražní 4 150 56 Praha 5
Kraj JIHOČESKÝ	Obec K.Ú. BŘILICE			
Investor MĚSTO TŘEBONĚ	ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY SÍDLIŠTĚ GIGANT  D.3. ZÁKLADNÍ POHLEDY			Soubor pripojky.DWG
				Formát 5x A4
				Datum 03/2021
				Stupeň DSP/DPS
				Zakázka 4704/002
VZOROVÉ SCHÉMA ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE				Měřítko —
				Č. výkresu D.3.2.




## PŮDORYS



### LEGENDA:

- ① ŠIKMÁ KANALIZAČNÍ ODBOČKA Z PVC DN 250/150 SN 12
- ② KANALIZAČNÍ TROUBA Z PVC SN 12, DN 250
- ③ PVCKOLENO KANALIZAČNÍ 45° DN150 (D160) SN12
- ④ GUMOVÉ TĚSNÍCÍ KROUŽKY
- ⑤ KANALIZAČNÍ TROUBA Z PVC DN150mm SN 12
- ⑥ PÍSKOVÉ LOŽE
- ⑦ OBSYP POTRUBÍ
- ⑧ ZÁSYP POTRUBÍ


VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------



PVC – DN 150	–
min. 2,0 ‰ (1,0 ‰) – max. 40 ‰	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU


VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------



PVC – DN 150	–
min. 2,0 % (1,0 %) – max. 40 %	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------



PVC – DN 150	–
min. 2,0 % (1,0 %) – max. 40 %	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU