

R1

- rozvaděč plastový, pod omítku
- s dveřmi z ocelového plechu
- např. typ BF-U 4/96
- krytí IP 30/20

NAPĚTÍ : 400/250V, 50Hz

OCHRANA : - automatickým odpojením od zdroje TN-S

PROSTŘEDÍ : - normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

RE

- Stávající elektroměrový rozvaděč
- Doplnit nový jistič 3/25A

DPS

D.1.4.3

ELEKTRO

REVITALIZACE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TŘEBOŇ

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor Město Třeboň

Generální projektant JPS J. Hradec s.r.o.

Hl. inženýr projektu Ing. Milan Špulák

Spolupráce -

Přímý zpracovatel -



Vypracoval Ing. Josef Hroděj

Ved. projektant Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/III
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize			
	Číslo	Popis	Podpis



Archivní číslo 22005

Stavba

Stupeň DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Název PS - SO D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

Obsah

ROZVADĚČ R1

Datum 2022-05

Formát

Měřítko

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	z. paré
DPS		D.1.4.3	E-2	00	