



LEGENDA ARMATUR

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- MKL – MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- RV – REGULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
- F – FILTR
- FB – FILTRBALL (KULOVÝ UZÁVĚR S FILTREM)
- Č – ČERPADLO
- T – TEPLOMĚŘ
- VK – VYPUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOV– AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- 3V – TŘÍCESTNÝ ŠMĚŠOVAČ(VENTIL) – DODÁVKA MaR, VZT

Skutečné dimenze a Kv hodnoty třicestných směšovač(ventilů) upřesní profese MaR dle vybrané produktové řady výrobce

- M – MANOMETR
- MANOMETROVÝ KOHOUT
- MANOMETROVÁ SMYČKA
- G1/2– NÁVAREK PRO MaR
- PŘECHOD POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ

- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ 70°C
- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VRATNÉ 55°C

LEGENDA ČERPADEL

Č2 – Oběhové čerpadlo vysoceúčinné s integrovaným automatickým řízením výkonu; 25/1–8; 4~75W; 0,44A; 230V; –10~95°C; dopravní výška max.:7,5m; průtok max.:4,9m3/h

Jan Plucar		tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz	Razítko:	
		Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707		
Vypracoval: Jan PLUCAR	Kontrola: Jan PLUCAR			
Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň				
Místo: parc.č.1977/11 k.ú. Třeboň [770230]				
Akce: Stupeň PD: DPS				
Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora Třeboň		Podpis:		
D.1.4.2. – Vytápění		Arch. č.: 80/21 Datum: 12/2021		
Obsah:	Formát: 2xA4	Měřítko: 1:20	číslo výkresu:	p a r é:
SCHÉMA ZAPOJENÍ VZT JEDNOTKY			4	