



STARÁ BUDOVA II.ZŠ TŘEBOŇ
NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA: základní – izolací, přepážkami, kryty
při poruše – ochranným pospojováním
– automatickým (samočinným) odpojením od zdroje
doplňková (zvýšená) – proudovými chrániči
malým napětím – SELV a PELV

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DIŠ.	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
KRAJ JIHOČESKÝ				FORMÁT	3x A4
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň				DATUM	03/2023
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBOŇI parcelní číslo 730, k.ú. Třeboň [770230]				ÚČEL	DSP / DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
ROZVODY VYHŘÍVÁNÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ – STŘECHA				PŘÍLOHA	KOPIE
				5.	