


Hranice KN

FV panel

Ochranné pásmo výroby elektřiny -  
1m od vnějšího lince obvodového  
zděla budovy, na které je výrobná  
elektřina umístěna



natoční mapy: 187,74°

výkon FVE: 432,36 kWp

počet panelů: 962 ks

výkon AC: 333,00 kWac



Stavební úpravy - FVE lázně Aurora	
státní dokumentace	projektová studie
Umístění	GPS: N 49°10.13350', E 14°45.03682'
katastrální území / obec	Třeboň / Třeboň
pozemky	1977/8, 1977/11, 1977/20
Investor	Státní lázně Třeboň s.r.o.
adresa	Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ:	251 79 896
Zpracovatel	REWIX ELEKTRO s.r.o.
adresa	č.p. 168, 511 01 Ohrázenice
Autorizovaný projektant	Ing. Vladimír Jelínek
Vedoucí projekt	Ing. Pavel Macháček
Zpracovatel	Ing. Pavel Macháček
IČ:	030 52 133
Výkres	Zákres do katastrální situace
název výkresu	Koordináční situace
měřítko	1:2000
číslo výkresu	02
datum / verze	11/2022 / v. 1.00