



KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU



DETAIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY



POZNÁMKA:

– ŠOUPÁTKO, ZEMNÍ SOUPRAVA, PODKLADNÍ DESKA A POKLOP BUDOU OD JEDNOHO VÝROBCE A VZÁJEMNĚ SPOJITELNÉ.

TABULKA TRUB, TVAROVEK A ARMATUR PRO VODOVOD

ZKRATKA	NÁZEV ARMATURY	POČET
PE Ø160	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z POLYETYLÉNU PE100 Ø160/14,6mm, SDR 11	53,5m
PE Ø40	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z POLYETYLÉNU PE100 Ø40/3,7mm, SDR 11	11,5m
SPOJKA S PŘÍRUBOU 150	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU PRO VŠECHNY (LT) DRUHY POTRUBÍ S PŘÍRUBOU DN150	1 ks
SPOJKA S PŘÍRUBOU 150	SPECIÁLNÍ SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU PRO PE POTRUBÍ S PŘÍRUBOU DN150	1 ks
SPOJKA S PŘÍRUBOU 90	SPECIÁLNÍ SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU PRO PE POTRUBÍ S PŘÍRUBOU DN90	1 ks
FE 150	LEMOVÝ NÁKRUŽEK Ø160 + TOČIVÁ PŘÍRUBA DN150	2 ks
T 150/80	TV. LITINA – PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU DN150/80	1 ks
PK 11,25/150	TV. LITINA – PŘÍRUBOVÉ KOLENO 11,25° DN150	1 ks
Š 150	SEKČNÍ ŠOUPĚ DN150, VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY TELESKOP., POKLOPU A PODKLADOVÉ DESKY	1 ks
Š 80	ŠOUPĚ DN80, VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY TELESKOPICKÉ, POKLOPU A PODKLADOVÉ DESKY	1 ks
	SADY ŠROUBŮ K PŘÍRUBOVÝM SPOJŮM + PŘÍRUBOVÉ TĚSNĚNÍ S KOVOVÝM KROUŽKEM DN150	5 ks
	SADY ŠROUBŮ K PŘÍRUBOVÝM SPOJŮM + PŘÍRUBOVÉ TĚSNĚNÍ S KOVOVÝM KROUŽKEM DN80	2 ks
	BETONOVÝ OPĚRNÝ BLOK	2 ks
	ORIENTAČNÍ TABULKA	2 ks
	VÝTYČOVACÍ VODIČ CY6	+15% 61,0m
	VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÉ BARVY	+10% 59,0m
PROVIZORNÍ TVAROVKA:		
X 150	TV. LITINA – ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN150	2 ks

POZNÁMKA:

- UVEDENÁ DÉLKA VODOVODU JE MĚŘENA V PŮDORYSU VČETNĚ TVAROVEK.
- MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ TVAROVEK A ARMATUR JE PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

Projekt: TŘEBOŇ, PROSTRANSTVÍ BUDĚJOVICKÉ BRÁNY – VODOVOD		Stupeň: DUR+DSP
		Číslo výkresu: D.3
Objednatel: MĚSTO TŘEBOŇ, PALACKÉHO NÁM. 46/II, TŘEBOŇ 379 01		Měřítko:
Vypracoval: ING. JITKA TAUBEROVÁ	Datum: 10/2023	Paré č.
Výkres: KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU, PŘÍPOJKY		