

Kadlčík Stanislav

Od: Eva Honlova <eva.honlova@mesto-trebon.cz>
Odesláno: 2. května 2023 8:14
Komu: Mikyška Milan
Předmět: Odpověď: 03 Rozložení panelů.pdf

Dobrý den,

v poště jsem dohledala korespondenci s kolegyní z NPÚ ČB ze dne 02.12.2022, kterou Vám zasílám.

Dobrý den,

k předloženým podkladům na osazení fotovoltaických panelů na objekty Bertiných lázní a lázní Aurora uvádíme následující:

- Umístění FVE v areálu Aurora bude z hlediska památkové péče akceptovatelné, pokud nebude "vysílat" směrem "k" NKP a "z" NKP (Národní kulturní památka) rybník Svět nevhodné odlesky - požadujeme doplnit zákresy do fotografií s event. pohledovým uplatněním zařízení.

- **Umístění v areálu Bertiných lázní je již vzhledem k pohledové souvislosti s památkově chráněným územím Městské rezervace Třeboň (MPR) problematičtější. Na pohledové střechy směrem k MPR nejsou fotovoltaické panely povolovány. Na střechy, které jsou odvrácené od MPR lze o použití fotovoltaického zařízení uvažovat, ale mělo by se jednat o matné, např. integrované systémy, popř. panely umístěné v pravidelných útvarech (čtverec, obdélník). Předložená dokumentace je bohužel v tak špatném rozlišení, chybí stěžejní pohledy s vizualizí, jak se zařízení pohledově uplatní, že jej za této situace není možné věrohodně posoudit. Doporučujeme tedy doplnit žádost o zákresy do fotografií "z" a "na" MPR a hlavně upravit fotovoltaické zařízení dle pokynů uvedených výše a hlavně v přehledném měřítku - poté bude zařízení FVE v areálu Bertiných lázní posouzeno v komisi NPÚ.**

S pozdravem

Ing. Danuše Thimová
vedoucí odboru péče o památkový fond

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Českých Budějovicích

S pozdravem

Ing. Eva Honlová



Vedoucí oddělení územního plánování
referentka památkové péče

Město Třeboň

Palacké nám. 46/II

379 01 Třeboň

Tel: +420 384 342 137

<http://www.mesto-trebon.cz/>

Od: Mikyška Milan <mikyska@aurora.cz>
Komu: 'Eva Honlova' <eva.honlova@mesto-trebon.cz>
Kopie: Blažek Martin, Ing. <blazek@aurora.cz>, Kadlčík Stanislav <kadlcik@aurora.cz>
Datum: 02.05.2023 08:10
Předmět: 03 Rozložení panelů.pdf

Dobrý den paní inženýrko.

Na základě telefonické dohody posílám ke konzultaci rozmístění FV panelů na střechách Bertiných lázní. V případě potřeby dalšího vysvětlení jsme k dispozici. S pozdravem Mikyška. [příloha 03 Rozložení panelů.pdf odstraněna uživatelem Eva Honlova/MUTrebon]