



HZSCX0096ISW

**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje****Územní odbor Jindřichův Hradec**

U knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Č. j.: HSCB- 374-2/2024 UO-JH
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/dokumentace

Vyřizuje: kpt. Ing. Jana Kostková
Tel.: 950 241 130
E-mail: jhc.jh.prevence@hzscr.cz

Datum: 27. 2. 2024

Adresát:

Ing. Simona Mikyšková

Nová Hlína 60

379 01 Třeboň

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

Stavební úpravy objektu a změna užívání části stavby č.p. 1001/II; pavilonu E1 lázeňského domu Aurora

Místo stavby:

Lázeňská 1001/II, 379 01 Třeboň
k. ú.: Třeboň, parc. č. 1977/11

Stavebník:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o., IČO 25179896
Lázeňská 1001/II, 379 01 Třeboň

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby
vypracoval: Ing. Milan Mikyška, ČKAIT 0100857
datum: leden 2024

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 8. 2. 2024.

HZS Jihočeského kraje posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: pavilon E1,
- zastavěná plocha budovy:1010,1 m²,
- počet nadzemních podlaží:2,
- počet osob navržených v budově:40,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:druhá třída využití,
- výška stavby:3,6 m,
- počet podzemních podlaží:0,
- počet ubytovaných osob v budově:0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS Jihočeského kraje vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS Jihočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení

název: Stavební úpravy objektu a změna užívání části stavby č.p. 1001/II; pavilon E1 lázeňského domu Aurora

vypracoval: Pavel Matoušek, ČKAIT 0102742

datum: únor 2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS Jihočeského kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.



plk. Ing. Lukáš Janko

ředitel ÚO J. Hradec HZS Jihočeského kraje

číslo jedn. 10000