

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. 386 357 027
E-MAIL ateliersist@ateliersist.cz
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ KOMERČNÍ BANKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČÍSLO ÚČTU 5979500267 / 0100

Město Třeboň
Odbor rozvoje a investic
Palackého Náměstí 46/II
379 01 Třeboň

V Českých Budějovicích dne:

14.8.2024

Vyřizuje: Ing. Martina Stráská

Věc: „Parkoviště pro potřeby lázní v ulici Lázeňská v Třeboni“ – odpověď na dotaz č.1

Vysvětlení k zadávací dokumentaci:

1. Objekt SO 101 (Parkoviště), pol. 41 „dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, dlaždice zatravnovací; šedá, l = 240 mm, š = 170 mm; tl. 80,0 mm, podíl otevřené plochy 27,5 %“ Dle technické zprávy má být vegetační dlažba tvaru čtverec o rozměrech 170 x 170 mm. Žádáme o potvrzení, že platí rozměry uvedené ve výkazu výměr - **ODPOVĚĎ: platí rozměry uvedené v technické zprávě. Položka v rozpočtu byla změněna.**

2. Objekt SO 101 (Parkoviště), pol. 45 „Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha přes 500 m²“ Dle technické zprávy má být vegetační dlažba zasypána drobným kamenivem nebo zeminou promíchanou s travním semenem. V položce č. 45 je dle popisu zahrnuto pouze zřízení podkladního lože a položení tvárnic. Výplň tvárnic tedy chybí. Žádáme o doplnění položky a upřesnění, čím mají být tvárnice vyplněné. - **ODPOVĚĎ: Položka kladení vegetační dlažby obsahuje i výplně spár. Viz popis položky v novém soupisu prací.**

3. Objekt SO 101 (Parkoviště), pol. 63 „Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 1 km“ K položce za odvoz do 1 km není ve výkazu výměr kalkulován žádný příplatek za každý další kilometr odvozu. Žádáme tedy o potvrzení, že ve vzdálenosti 1 km od stavby se nachází skládka suti. - **ODPOVĚĎ: Byla přidána nová položka na příplatek odvozu suti do 20 km.**

4. Objekt SO 401 (VO), pol.50 „Svítilno silniční“ upraven počet svítidel místo 15 ks jich bude 14 ks.

S pozdravem

Ing. Martina Stráská