



DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

MATERIÁL		POPIS VÝROBKU
PE 32	PE	TRUBKA PE100 D32x3,0 SDR11 PN16
PE 63		TRUBKA PE100 D63x5,8 SDR11 PN16
5320	1	N.P.U.HAKU 5320 ZAK-34 D90 PN 16
5320		N.P.U.HAKU 5320 ZAK-46 D90 PN 16
2810	2	Š 2810 ZAK-34/ISO D. PŘ. D32 PN 16
2520		Š 2810 ZAK-46/ISO D. PŘ. D63 PN 16
9601	3	ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,30-1,80M, DN 3/4" 2"
1850	4	POKL. 1850 TEL. D. PŘ.
6300ST	5	MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE-OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D32/OCEL D 1" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D32mm
6300ST		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
6300ST	5	MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE-OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D63/OCEL D 2" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D63mm
6300ST		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY

TYPY A DIMENZE NAVRTÁVACÍCH PASŮ A ŠOUPÁTEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK SE UPŘESNÍ DLE MATERIÁLU A DIMENZE ŘADU A PŘÍPOJKY


ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POVRCH ZPEVNĚNÝ NEZPEVNĚNÝ



LEGENDA

- 1 LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO FRAKCE 0 – 4 MM
- 2 OBSYP POTRUBÍ, MATERIÁL DTTO 1 ,HUTNĚN
- 3 ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO 20 CM
- 4 PODKLAD – KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ
- 5 KRYT VOZOVKY ŽIVIČNÝ
- 6 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100 32/3,0 MM
- 7 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY – 6 MM2



SPÁD
MATERIÁL-PROFIL
DRUH VÝKOPU

min. 3‰
PE De 32 mm
PAŽENÝ

Poznámka:

- stávající domovní přípojky budou přepojeny v případě, že jsou provedeny z PE. V případě provedení z jiného materiálu budou vyměněny až po hranici veřejného pozemku.
- minimální sklon domovních přípojek je 3‰

SO 304

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtman	Č. zakázky : 1188	Paré č.:
Stavebník : Město Třeboň			Datum : 05/2024	
Obec : Třeboň			Formát : 2 A4	
Stavba : Stavební úpravy MK v ul. Na Chmelnici a části ul. Vrchlického v Třeboni			Měřítka : Stupeň : ZDS / PDPS	
Příloha : Vzorový profil vodovodní přípojky			Číslo arch. : 20/23	Číslo přílohy : D.1.3.4 d2