

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Martina Stráská
U Malše 1805/20
370 01 České Budějovice

Jindřichův Hradec, 16.01.2025

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, s.r.o.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

Název stavby: Stavební úpravy ulice Valy v Třeboni

Místo stavby: KÚ Třeboň (770230), žadatelem vyznačené zájmové území

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Realizací akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE VALY V TŘEBONI“ nebude narušena stabilita stávajících energetických zařízení ve vlastnictví Provozovatele DS – kabelových (podzemních) vedení NN, nacházejících se v zájmovém území Žadatele, nebude sníženo krytí stávajících kabelových vedení NN. Kabelová vedení NN budou v celém zájmovém území Žadatele přesně vytýčena, včetně zjištění hloubky jejich uložení (popř. pro zjištění hloubky uložení budou provedeny sondy). Kovové sloupky, stožáry svítidel, sloupky odpadkových košů, budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od kabelových vedení NN, případná bližší vzdálenost bude konzultována s Technikem provozu a údržby. Uložení nových inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) bude navrženo a provedeno podle podmínek uvedených v prostorové normě (ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení). V případě

EG.D, s.r.o.
Správa sítě Čechy jih
Pražská 290/II
377 01 Jindřichův Hradec
www.egd.cz

Milan Netolička
T +420-38443-4330
milan.netolicka@egd.cz

Naše značka
M18357-27143136

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu C, vložce
142374
IČ: 21055050
DIČ: CZ21055050

potřeby požádá investor stavby nebo jeho zhotovitel stavby Provozovatele DS před zahájením prací o vypnutí stávajících energetických zařízení (kabelových vedení NN) a to na základě písemného požadavku zasláného na Regionální provoz sítě Jindřichův Hradec minimálně 25 dní před zahájením prací. V případě, že nebude zajištěno dostatečné krytí stávajících kabelových vedení NN (nedostatečná hloubka uložení kabelů NN, nevyhovující umístění stávajících kabelových vedení NN), je nutné, aby investor stavby (resp. jeho zhotovitel stavby) požádal o přeložku kabelových vedení NN nebo projednal v dostatečném předstihu s Technikem provozu a údržby Regionálního provozu sítě Jindřichův Hradec (viz. kontakt na konci tohoto Vyjádření) jiné technické řešení (např. zahloubení kabelů NN, doplnění kabelových chrániček apod.). Zahloubení kabelů NN, doplnění kabelových chrániček, zajistí odborná elektromontážní firma (smluvní partner Provozovatele DS) na náklady investora stavby. Tato zařízení zůstanou nadále ve vlastnictví Provozovatele DS.

2. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
3. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
4. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, s.r.o. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Korčák, tel.: +420-387 86-7409, e-mail: jaroslav.korcak@egd.cz.**
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...),

aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

7. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
8. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
10. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26292021, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 07.02.2026.
12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
14. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.



Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VN, NN:

Luboš Baierling, tel.: +420-384 43-4312, e-mail: lubos.baierling@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby.

S přátelským pozdravem

EG.D, s.r.o.

