

**Naše značka:** TaV/503/2025/Vo

**E-mail:** volna@poda.cz



**V Ostravě dne:** 15. 5. 2025

**WAY project s.r.o.**  
**Jarošovská 1126/II**  
**Jindřichův Hradec**

**Věc:** ***Vyjádření k projektové dokumentaci (ke stavbě) z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro provedení stavby*

**Stavba:** ***„Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní“, Třeboň***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Třeboň, ul. Sportovní), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek a telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

Trasa podzemního telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C.3“.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Křížení již položeného telekomunikačního vedení PODA a.s. novými rozvody bude provedeno shodou.**  
Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku. **Požadujeme**, abyste nás před **zahájením Vaší stavby kontaktovali** na telefonní čísla – PODA a.s., oddělení dokumentace a ochrany sítě, pobočka Ostrava – [redacted] a pobočka Třeboň – [redacted] důvodu **vytyčení** našeho podzemního telekomunikačního vedení. **Objednaní vytyčení musí být provedeno min. 3 týdny před zahájením výše uvedené stavby.**
- **Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- **Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase pobočka Ostrava – [redacted]. Před záhozem provedených zemních prací je nutné prizvat na kontrolu našeho zastupce.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání**

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/14

702 00 Ostrava

**PODA**

28. října 1168/102 • 702 00 Ostrava