

WAY project s.r.o.**Jana Prágrová**

Jarošovská č.p. 1126

377 01 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec

II

wayproject@wayproject.cz

Váš dopis značky/dne

RS/2025/0532/10.04.2025

Naše značka

RS/2025/0532

Vyřizuje

Roman Soudek

Kontakt

+420602616739

r.soudek@teplospol.cz

J. Hradec

11.04.2025

Věc: Žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury

Dne 10.04.2025 jsme obdrželi Vaši žádost na poskytnutí informací o existenci technické infrastruktury – polohy našich podzemních sítí v zájmovém území připravovaného díla „**Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni**“ v k.ú. Třeboň. Žádost o poskytnutí informací byla podána z důvodu doložení existence technické infrastruktury. K žádosti byl přiložen zakreslený zájmový polygon (červenou barvou) v mapovém podkladu katastrálních map.

Přílohy:

-Situace zájmového území (MapovaSituace_RS_2025_0532.pdf)

-Třeboň Hliník -zákres nefunkčních a nepoužívaných tras rozvodů teplovodů

-Dotčené parcely

1011/1,1011/10,1011/13,1011/17,1011/18,1011/8,1011/9,1012,1013/3,1019,1021/2,1021/3,1022/2,1022/3,1022/4,1022/7,1026/1,1026/2,1026/3,1026/4,1026/5,1026/6,1026/7,1033,1034,1035/1,1035/2,1036,1037/1,1038/1,1038/2,1079/2,1085/3,1085/4,1085/5,1098/1,1098/31,1098/32,1098/4,1098/5,1977/1,1977/13,993/1,993/11,993/13,993/2,993/5,993/6,993/7

Sdělujeme vám, že v zakresleném zájmovém území dle situačního výkresu, se nenacházejí žádné podzemní inženýrské sítě ve vlastnictví či správě naší akciové společnosti.

Vzhledem k tomu, že do roku 2010 byly bytové domy, v zájmové lokalitě, zásobovány teplem z rozvodů CZT, nacházejí se v této lokalitě stávající teplovodní prefakanály s již nepoužívaným teplovodem, viz přiložená situace ve formátu PDF. Při realizaci stavby, dle zakresleného zájmového území, by se nemělo narazit na tyto stávající teplovodní prefakanály. V případě, že by k dotčení trasy těchto nepoužívaných rozvodů došlo, doporučujeme v místech, kde stavba kříží výše uvedené rozvody, nebo se stavební objekty nacházejí nad trasou výše uvedených rozvodů, provést odkrytí teplovodních kanálů, odstranit zákrytové

Telefon

384 371 111

Bankovní spojení

ČSOB a. s.

266556436/0300

IČO

25 17 12 83

DIČ

CZ 25 17 12 83

E-mail

info@teplospol.cz

desky, provést zazdění kanálu tak, aby bylo možné provést zásyp obnažené a přerušené části a obnažené místo zasypat pískem s provedením řádného zhutnění.

Naše stanovisko má platnost 2 roky od jeho vydání.

Teplospol a.s.
Jindřichův Hradec
Vajgar 585/III ④
IČO: 25 17 12 83
DIČ: CZ25171283

Telefon
384 371 111

Bankovní spojení
ČSOB a. s.
266556436/0300

IČO
25 17 12 83

DIČ
CZ 25 17 12 83

E-mail
info@teplospol.cz