



OCHRANA: základní – izolací, přepážkami, kryty
při poruše – ochranným pospojováním
– automatickým (samočinným) odpojením od zdroje
doplňková (zvýšená) – proudovými chrániči
malým napětím – SELV a PELV

D.1.2. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD



Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

Modernizace a rozšíření balneo provozu
lázeňský dům AURORA
- Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

DPS

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň	Zakázka číslo 1042-11/2024
Obsah	SCHÉMA DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH	Datum 06.2025
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ	Měřítko -- --
Vypracoval	Josef CHRT, DiS.	Číslo výkresu D.1.2.5.7
Kreslil	Josef CHRT, DiS.	