



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

	JEDNOTNÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
	KANALIZACE VE SPRÁVĚ JINÉHO PROVOZOVATELE (dle ČEVAK, a.s., Č. B.)
	VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ, s.r.o., TŘEBOŇ
	STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
	STL PLYNOVOD V SOUBĚHU S OPTICKÝM KABELEM VE SPRÁVĚ BIOPLYN TŘEBOŇ, s.r.o
	PODZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
	NADZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ EG.D, a.s., BRNO
	OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ VN (EG.D, a.s., BRNO)
	SDĚLOVACÍ KABELY VE SPRÁVĚ CETIN, a.s., PRAHA
	PODZEMNÍ SILOVÉ KABELY VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s.r.o.
	NADZEMNÍ SILOVÉ KABELY VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s.r.o.
	HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ OTEVŘENÉ "D20" ZE STAVBY "TŘEBOŇ I.", ID 2070000421-11201000, VE SPRÁVĚ SPÚ OVHS Č. BUDĚJOVICE
	VODNÍ LINIE DLE CEVT-IDTV:10283227

PODROBNÉ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VE SPRÁVĚ JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, NENÍ Z DŮVODU NEZNÁMÉ POLOHY ZAKRESLENO.



S1-S11

- NOVÁ svítidla VO – typ/příkon – 20W viz. výpočet osvětlení
- stožár ocelový, žár. zinkovaný, třístupňový, naklonění 7°, výška svítidla v=6m
- stožár na zadní straně chodníku, nebo zeleném pásu
- CYKY-J 4x10/KPF 50/41, FeZn 10mm – nové kabely VO
- demontáž stávajících svítidel

D2-D5

PŘ1-PŘ6



- nový pilíř pro budoucí pokračování SP100 a SP200 pro napojení přivodu

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOŽARŮ VO NUTNO PŘI MONTÁŽI KONZULTOVAT SE SPRÁVCI VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ A SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH I NADZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTYČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYŇŮ.

GEOINSTAL s.r.o. 9.května 2240 377 01 Jindř. Hradec				Autorizoval :		Vypracoval:	
				Ladislav Kašparů		Ing. Jakub Kašparů	
Akce: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni				Investor: Město Třeboň			
				Obec: Třeboň			
				Stupeň PD: ZDS / PDPS			
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				Č. výkresu:		Č. paré:	
				SO-401			
Měřítko:		Datum: 01.2025	Arch. č.:	Dwg.:			