



① ② ③ ④ CHLADÍCÍ OKRUHY VENKOVNÍCH JEDNOTEK (viz. výkres č.4)

ODVOD KONDENZÁTU

- A VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qchl = 1,5kW
B VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qchl = 2,7kW
C VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Qchl = 1,5kW DOPLNĚNY O ČERPADLA KONDENZÁTU

VNITŘNÍ JEDNOTKY OVLÁDÁNY DÁLKOVÝM OVLADAČEM

= KAŽDÉ OKNO V POKOJÍCH S KLIMA JEDNOTKOU BUDE OPATŘENO SUCHÝM OKENÍM KONTAKTEM PRO VYPINÁNÍ KLIMATIZACE V PŘÍPADĚ OTEVŘENÍ OKNA

POTRUBÍ BUDE MĚDĚNÉ, IZOLOVANÉ, VEDENÉ V PODHLEDECH.

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT

Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]
2.01	SCHODIŠTOVÁ HALA	33,22
2.02	OKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,70
2.03	VÝTAHOVÁ SACHTA	2,88
2.04	CHODBA	24,62
2.05	ZADVEŘÍ	2,57
2.06	POKOJ	15,21
2.07	WC+KOUPELNA	3,15
2.08	ZADVEŘÍ	2,57
2.09	POKOJ	15,21
2.10	WC+KOUPELNA	3,15
2.11	ZADVEŘÍ	2,57
2.12	POKOJ	15,61
2.13	WC+KOUPELNA	3,15
2.14	ZADVEŘÍ	2,57
2.15	POKOJ	15,61
2.16	WC+KOUPELNA	3,15
2.17	ZADVEŘÍ	2,57
2.18	POKOJ	15,21
2.19	WC+KOUPELNA	3,15
2.20	ZADVEŘÍ	2,57
2.21	POKOJ	15,21
2.22	WC+KOUPELNA	3,15
2.23	CHODBA	7,49
2.24	ZADVEŘÍ	2,57
2.25	POKOJ	15,21
2.26	WC+KOUPELNA	3,15
2.27	ZADVEŘÍ	2,57
2.28	POKOJ	15,61
2.29	WC+KOUPELNA	3,15
2.30	ZADVEŘÍ	2,57
2.31	POKOJ	15,61
2.32	WC+KOUPELNA	3,15
2.33	ZADVEŘÍ	2,57
2.34	POKOJ	15,21
2.35	WC+KOUPELNA	3,15

		JK-STAVPROJEKT, s.r.o.		Ing. Josef Kregl		tel : 389 822 663	
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779				PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ		mobil : 602 414 723	
Investor :					www.atelier-kregl.cz		
					vyhotoveno :		razítko autorizace :
Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)					
Místo stavby :		parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.ú. Třeboň [770230]					
objekt:		D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ					
obsah :		D.1.2.3 CHAZENÍ (KLIMATIZACE) - 2.NP					
Zodpovědný projektant:		Projektant :		Vypracoval :			
Ing. Josef Kregl		Ing. Roman Pecín		Ing. Roman Pecín			
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby				777 64 48 45			
číslo zakázky :		datum :		formát :		měřítko :	
stupeň PD :		06.2025		2 x A4		1:100	
DPS+DZS						číslo výkresu :	
						D 1.2.3 - 3	